

## Tilsynsrapport til DMA

### Generelt om virksomheden

Stamdata om virksomheden			
Navn:	Glostrup Apoteks Produktionsafdeling	Matrikel:	11af Hvessinge By
Adresse:	Paul Bergsøes Vej 16, 2600	CVR nr.:	37302872
Virksomhedens listepunkt efter Miljøbeskyttelsesloven			
Anden fremstilling af lægemidler			

### Generelt om tilsynet

Tilsynsdato
14.09.2022

Baggrund for tilsynet
Basistilsyn, anmeldt

Håndhævelser ved tilsynet		
14-09-2022	Henstilling	Opdaterede oplysninger omkring vandforbrug og fordeling på processer bedes fremsendt
14-09-2022	Henstilling	(vilkår 30) - opsamlingsmateriel til evt. udendørs spild skal forefindes
14-09-2022	Henstilling	(vilkår 28) - dokumentation for bortskaffelse af farligt affald skal fremsendes
14-09-2022	Indskærpelse	(vilkår 24) - Årsopgørelse mangler
14-09-2022	Indskærpelse	(vilkår 20) - Lækagetest (årlig) for absolutfilter mangler
14-09-2022	Indskærpelse	(vilkår 19) - egenkontrol af differenstryk over filter mangler

Konklusioner på virksomhedens seneste indberetning om egenkontrol:
Jf. vilkår 24 i Miljøgodkendelsen skal der i januar fremsendes årsrapport. Årsopgørelse for 2021 ikke modtaget. Dette er indskærpet.

Jordforurening
Der er ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse ved tilsynet.

Denne tilsynsrapport er en opsummering af det udførte miljøtilsyn. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.