



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20594259
kakje@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Haderslev Materialelegård Ved Havnen 17 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	05.11.2024
Til stede ved tilsyn:	Torben Lund, Haderslev Kommune Karina Kloosterman Jensen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
H51 Garageanlæg > 3 stk.

Telefon	74343434	Hjemmeside	www.haderslev.dk
E-mail		CVR nr.	29189757
Fax		P. nr.	1003323796

Matrikler
19 Haderslev
19a Haderslev
2833 Haderslev

Acadre sagsnr.:	24/22359
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af: - Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 1519 af 29. juni 2021. Virksomheden er omfattet af bilag 1, punkt H51. "Garage-anlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer."
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Torben Lund.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet blev udført som et prioriteret tilsyn med fokus på tanke og olieudskillere/sandfang.
Produktionsforhold	Materialegården omfatter Ved Havnen 15-19: - Nr. 15 rummer garage for diverse køretøjer. Øst for bygningen er der en udenørs vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller. - Nord for nr. 15 i det tidligere malerværksted, er der garage samt et aflukket kemikalierum til opbevaring af sprøjtemidler. - Nr. 15a er kontorbygning. Nord for kontorbygningen er der etableret miler til opbevaring af diverse grus, sand, flis, grenaffald og fejaffald. - I de åbne garager på nordsiden af grunden er der garage for diverse køretøjer. - Nr. 17 rummer værksted og frokosturum. På vestsiden af værkstedet er der en vaskeplads med afløb til sandfang og olieudskiller. På nordsiden af værkstedet er der 2 containere, den ene med spildolietank og en smule benzin, den anden med dieselolietank. Optankning af køretøjer foregår på denne plads, som har afløb til olieudskiller. - Øst siden af pladsen er der garager til diverse køretøjer. - Nr. 19 rummer lagerrum samt skilteværksted - På den østligste side af pladsen er der opbevaret materialer, sådan brolægningsten og lignende. Materialegården råder over ca. 20 biler og 12 traktorer samt diverse mindre maskiner.
Driftstider	Driftstiden er mandag til torsdag fra kl. 7.00 til 15.45, fredage fra kl. 7.00 til 12.15.
Antal ansatte	Der er i alt 35 ansatte, hvoraf 1 er fast på værkstedet.
Ressourcer	Lokalerne i på kontoret opvarmes med el. Lokalerne i værkstedet opvarmes ved hjælp af naturgasfyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Faktura for bortskaffelse farligt affald opbevares hos deres enhed i Vojens.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	På vaskepladsen ved bygning 7 er der en udskiller. Den bliver ca. hver 14. dag eller en gang om måneden. Det er en fast aftale, da vaskepladsen bliver brugt meget. Der er også en anden olieudskiller på adressen, men den bliver aldrig brugt.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er i BBR registreret 2 tanke som er i brug på adressen Ved Havnen 17. En overjordisk dieselolietank på 5.900 liter fra 2008, nr. 29873 med tankanlæg. Tanken er placeret i en aflåst container med alarm. Tanken står på befæstet areal med afløb til olieudskiller. En nedgravet benzintank på 1.500 l fra 1988. Virksomheden siger at denne tank ikke længere er drift, hvorfor virksomheden bedes om at opdatere BBR, til at den ikke længere er i drift. Derudover står der i anden aflåst container en tromle på ca. 200 l benzin. Tromlen skal ikke registreres.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Den vestligste del af matriklen 3181, samt en del af den østlige del ved skilteværkstedet er af Region Syddanmark kortlagt på vidensniveau 2, hvilket betyder at der er konstateret jordforurening. Området ved værkstedet i nr. 17 og de østlige garager er kortlagt på vidensniveau 1 af Region Syddanmark, hvilket betyder at der er en mulig jordforurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Benzintanken på 1.500 l skal afmeldes i BBR.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold, udover dem i afsnittet 'Håndhævelser'.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)).

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Karina Kloosterman Jensen
Miljømedarbejder