



FREDERICIA FJERNVARME A.M.B.A.  
Dalegade 38  
7000 Fredericia

**Meddelelse om registrering af mellemstore fyringsanlæg hos  
Fredericia Fjernvarme, Zartmannsvej 29, 7000 Fredericia**

02-10-2023

Doknr.  
98276/23

Sagsnr.  
23/5508

Fredericia Kommune har den 8. august 2023 modtaget en anmeldelse via Byg og Miljø vedr. drift af bestående mellemstore fyringsanlæg på adressen Zartmannsvej 29, 7000 Fredericia.

Fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og omfattet af anmeldeordningen i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (i det følgende benævnt MCP-bekendtgørelsen)<sup>1</sup>, skal sende en anmeldelse og registreres hos tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter den 1. januar 2025.

På baggrund af den fremsendte anmeldelse, forhåndsdialog og evt. supplerende oplysninger samt kendskab til jeres fyringsanlæg fra tilsyn og gældende miljøgodkendelse betragter Fredericia Kommune hermed anmeldelsen som fuldstændig. Fredericia Kommune vurderer således, at jeres fyringsanlæg kan drives inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i MCP-bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.

Selv om Fredericia kommune godkender anmeldelsen i sin helhed, forhindrer det dog ikke kommunen i på et senere tidspunkt at meddele påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

**Registrering af fyringsanlæg i DMA**

Denne meddelelse om registrering offentliggøres på den fælles platform Digital Miljø Administration (DMA, dma.mst.dk) sammen med følgende oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i MCP-bekendtgørelsen. Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder.

Gothersgade 20  
7000 Fredericia  
W: [www.fredericia.dk](http://www.fredericia.dk)

CVR:  
69116418

**Kontaktperson**  
Christian Friberg Bruun Nielsen  
M: 22945641  
E: [christian.nielsen@fredericia.dk](mailto:christian.nielsen@fredericia.dk)

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019



Virksomhedens navn	Nordbyen
Virksomhedens CVR- nummer	35478116
P-nummer	1003045905
Adresse	Zartmannsvej 29
Postnummer og by	7000 Fredericia
Anlægget vedrører følgende NACE-koder	35.30 Varmeforsyning
Anlægsnavn	Kedel 2
Fyringsanlægstype	Kedel
Termisk effekt (MW)	6,5
Idriftsættelsesdato	01-01-1984
Forventet antal årlige driftstimer	500
Gennemsnit belastning (%)	50%
Brændselstype og andel (%)	Gasolie (100 %)
Omfattet af bekendtgørelsens anmeldeordning:	Ja
Nødanlæg/Spidslastanlæg	Anlægget er et bestående nødanlæg med højst 500 årlige driftstimer som et rullende gennemsnit over 5 år.

Offentliggørelsen sker med undtagelse af de oplysninger, der vil kunne undtages fra aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger<sup>2</sup>.

### Miljøregulering af jeres mellemstore fyringsanlæg gældende fra den 1. januar 2025

Miljøforholdene på varmecentralen beliggende på Zartmannsvej 29 er i dag reguleret i miljøgodkendelse af 28. marts 1995 (listepunkt G201).

Bestående mellemstore fyringsanlæg, dvs. fyringsanlæg der er sat i drift inden den 20. december 2018, bliver gradvist omfattet af MCP-bekendtgørelsen. Centralen på Zartmannsvej indeholder to kedler – kedel 1 på 2,3 MW og kedel 2 på 6,5 MW. Bestående fyringsanlæg på 1-5 MW, herunder kedel 1 på Zartmannsvej, bliver først omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030. Senest den 1. september 2028 skal fyringsanlæg på 1-5 MW anmeldes til kommunen som en del af bekendtgørelsens anmeldeordning. Kedel 2 vil som udgangspunkt være omfattet af bekendtgørelsens krav fra den 1. januar 2025 om end den eksisterende miljøgodkendelses støjvilkår og krav til skorstenshøjde (overholdelse af B-værdier i omgivelserne) vil gælde for begge kedler indtil den 1. januar 2030. Miljøgodkendelsen for varmecentralen på Zartmannsvej vil således først bortfalde helt den 1. januar 2030.

Kedel 2 på Zartmannsvej 29 er anmeldt som nødanlæg, og anmeldelsen indeholder ikke en anmodning om at dispensere fra specifikke krav i MCP-bekendtgørelsen.

I den forbindelse gøres opmærksom på, at bestående nødanlæg, som er i drift i mindre end eller lig med 500 timer om året som et rullende gennemsnit over en periode på fem år, er undtaget for at overholde emissionsgrænseværdierne for NO<sub>x</sub> og CO i MCP-bekendtgørelsen. Ifølge § 20 stk. 2 skal der dog udføres præstationskontrol med CO. Første præstationskontrol efter denne bekendtgørelse skal udføres inden den 1. maj 2025, og herefter skal der udføres præstationskontrol hver gang det enkelte fyringsanlæg har været i drift 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år.

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017

**Aktindsigt**

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

**Klagevejledning**

Denne afgørelse kan ikke påklages, fordi der er tale om en konstaterende afgørelse. Det betyder, at der er tale om en konstatering af, at fyringsanlægget skal overholde de gældende og direkte bindende miljøkrav i MCP-bekendtgørelsen. Denne meddelelse om registrering er derfor ikke omfattet af regler om partshøring og klageadgang.

**Øvrige oplysninger**

Behandling af anmeldelser og tilsyn efter MCP-bekendtgørelsen er omfattet af brugerbetaling, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>. Det medfører, at virksomheden skal betale brugerbetaling til kommunen pr. forbrugt time til tilsyn og behandling af anmeldelser. I 2023 udgør brugerbetalingen 451,36 kr. pr. time.

Overgangen til regulering efter MCP-bekendtgørelsen har også betydning for frekvensen af miljøtilsyn ved jeres varmecentral på Zartmannsvej 29. I dag skal jeres varmecentraler mindst have et basistilsyn hvert 3. år, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>4</sup>. Når jeres fyringsanlæg overgår til regulering efter MCP-bekendtgørelsen vil tilsynsfrekvensen på jeres varmecentraler blive ændret til minimum hvert 6. år. Ifølge § 5 Stk 6. i miljøtilsynsbekendtgørelsen vil jeres varmecentral på Zartmannsvej, hvor der både er et fyringsanlæg på mere end 5 MW og et fyringsanlæg på mindre end eller lig med 5 MW, dog først få en ændret tilsynsfrekvens på 6 år fra den 1. januar 2030.

**Afsluttende bemærkninger**

Hvis I har spørgsmål til dette brev eller sagen i øvrigt er I velkomne til at kontakte mig på tlf. 2294 5641 eller mail [christian.nielsen@fredericia.dk](mailto:christian.nielsen@fredericia.dk).

Med venlig hilsen

Christian Friberg Bruun Nielsen  
Civilingeniør

---

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019