



Haderslev

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1.  
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34  
post@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 34  
dakl@haderslev.dk

## Tilsynsrapport

### Haderslev Fjernvarme Niels Finsens Vej 6 6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	25.02.2020
Til stede ved tilsyn:	Steffen Schrøder, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
-------------	---------------------------------------

Telefon	74522188	Hjemmeside	www.haderslev-fjernvarme.dk
E-mail	info@haderslev-fjernvarme.dk	CVR nr.	58061212
Fax	74522189	P. nr.	1014366373

Matrikler	3752 Haderslev
-----------	----------------

Acadre sagsnr.:	2019/17527
-----------------	------------

## Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af bekendtgørelse nr. 1534 af 9. december 2019 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, listepunkt G 201 - "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 og mindre end 50 MW". Virksomheden er også omfattet af bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse...
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden reguleres af miljøgodkendelsen af 2. juli 2008 for fortsat drift af kedelanlæg og drift af nyt flis- og naturgasfyret kedelanlæg. Steffen blev gjort bekendt med, at virksomheden reguleres stadigvæk i henhold til miljøgodkendelsen indtil den 1. januar 2025, hvorefter godkendelsen udgår, og virksomheden reguleres efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.
Kontaktperson ved tilsyn	Tilsynet blev gennemført sammen med Steffen Schrøder, Haderslev Fjernvarme.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der er tale om et prioriteret tilsyn, hvor der skal indsamles oplysninger til brug for meddelelse af tilslutningstilladelse for spildevand.

## Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ikke foretaget ændringer i spildevandsbehandlingsanlægget siden sidste tilsyn. Der laves en spildevandsanalyse en gang hvert år. Den sidste ordinære rapport for spildevandsmåling (januar 2019) viser en mindre overskridelse af cadmiumindholdet i forhold til de vejledende grænseværdier. Lignende overskridelser er set fra tid til anden i målinger siden 2010. Værket har ikke kunnet finde en forklaring på overskridelsen men tror, at det er typen af flisen, der har påvirket cadmiumindholdet, da spildevandsrensningeanlægget har kørt konstant og uden ændring. Der er indhentet supplerende oplysninger (se tilslutningssagen) til brug for udarbejdelse af tilslutningstilladelse. Se evt. bemærkningerne fra de tidligere tilsyn.

## Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Region Syddanmark har V1-kortlagt ejendommen i henhold til Jordforureningsloven, dvs. at der er en mulig jordforurening på grunden.

## Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der er ikke behov for håndhævelse.

## Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune har ingen bemærkninger til de gennemgåede miljøforhold.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 117/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), [www.dma.mst.dk](http://www.dma.mst.dk).

## Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1475/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

## Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt  
Miljømedarbejder