



Rapport for miljøtilsyn hos Blue World Technologies ApS, Langerak 15A, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	09.11.2022		
Baggrund for tilsynet	§ 9 tilsyn - varslet		
Telefon		CVR nr.	39931664
E-mail	jbo@blue.world, info@blue.world, mbc@blue.world	P. nr.	1024030217

Virksomhedstype	A56, Overfladebehandling, elektrolytisk, kemisk <= 5 m3
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Tilsynet vedrørte alene modtagelse og nedlægning af nedgravet tank til methanol.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volu-men (l)	Placering	Stander-anlæg	Bemærkning
1	2022	2022	Methanol	60000	Nedgravet		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Ved tilsynet overværede jeg modtagelse og etablering af nedgravet tank på 60 m3. Tanken ankom på lastbil. Tanken blev grundigt undersøgt af en medarbejder fra Complete Solutions for eventuelle transportskader (især bundzonen). Tanken blev fundet i orden og derefter forsigtigt hejset ned i udgravningen, hvor den blev placeret i en sandpude. Det blev sikret, at tanken ligger i niveau. Tanken bliver forankret og sikret mod opdrift, inden der foretages tildækning.
Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Tanken skal anvendes til opbevaring af methanol.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening. Opgravet jord/sand opbevares indtil videre på egen grund, men jordflytningen er anmeldt iht. JFL. Det blev oplyst ved tilsynet, at overskydende jord køres til plads på Aalborg Havn.
Generelle bemærkninger	Der er den 24. oktober 2022 meddelt tilladelse i henhold til MBL § 19 til anlægget. Papirer og dokumentation for tanken vil blive fremsendt til tilsynsmyndigheden.

Aftaler og håndhævelser ved tilsynet

Dato	Type	Status	Kommentar
11-09-2022	Aftale	Meddelt	Papirer og dokumentation for nedgravet tank til methanol fremsendes til tilsynsmyndigheden.