



JAMMERBUGT  
KOMMUNE

18-03-2022  
Carsten Christensen  
Direkte: 7257 7344  
Mail: cac@jammerbugt.dk  
Sagsnr.: 09.02.08-K08-1-22

## Miljøtilsynsrapport til digital offentliggørelse

Virksomhedens navn	GJØL PRIVATE KRAFTVARMEVÆRK AMBA
Virksomhedens adresse	Drøvten 40 9440 Aabybro
Virksomhedens CVR-nr.	17063340
Tilsynsadresse	Drøvten 40-48, 9440 Aabybro
Dato for tilsyn	8. marts 2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden	Virksomheden er et varmforsyningsanlæg kategoriseret som en godkendelsespligtig listevirksomhed af typen G 202 "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW"
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med, at fjernvarmeværket drives i overensstemmelse med vilkår i miljøgodkendelse og relaterede tilladelser
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærper til virksomheden?	Det er indskærpet, <ul style="list-style-type: none"><li>• At der skal udføres ny præstationskontrol for fliskedelanlæg</li><li>• At der skal udarbejdes deklARATION for forbrændingsasken,</li><li>• At der skal foretages analyse af processpildevandet fra røggasrensningen</li><li>• At der skal indsendes tankoplysninger for olieanlæg</li></ul>
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der indsendes fremover årlig driftsopgørelse for værkets energianlæg