

Tilsynsrapport, miljøtilsyn



THISTED KOMMUNE

Virksomhed: THISTED VARMEFORSYNING A M B A	Tilsynsdato: 4. december 2024
Adresse: Ringvej 26, 7700 Thisted	CVR-nr.: 30992512 P nr.: 1003030715
Kategori: G201: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW Fra 1. januar 2025 er virksomheden omfattet af MCP-bekendtgørelsen.	

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	☒ Basis tilsyn ☐ Kampagne tilsyn	☐ Prioriteret tilsyn ☐ Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
• Spildevand – mængde og indhold ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	☒ Ja	☐ Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	☐ Ja	☒ Nej

Seneste indsendte egenkontrol data		
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	☒ Ja	☐ Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn:	☐ Ja	☒ Nej
Overholder virksomheden vilkår om egenkontrol:	☒ Ja	☐ Nej
Den første præstationskontrol skal udføres inden den 1. maj 2025 jf. MCP-bekendtgørelsen. Derefter skal der udføres kontrol med bestemt hyppighed.		

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud, indskærper eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse.