



Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Varmecentral OUH, Solfaldsvej 37, 5000 Odense C

CVR-nummer/P-nummer: 30174968/1012855997

Virksomhedstype (listepunkt): **Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW**

Beskrivelse: **Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.**

Dato for tilsyn: **26.11.2024**

Baggrunden for tilsynet?	– Tilsynstype: Basis - Varslet
Er der konstateret jordforurening?	– Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening.
Hvad er der ført tilsyn med?	– Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der meddelt påbud*, forbud eller indskærpelser** til virksomheden?	– Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	– Indberetning af egenkontrol gav ikke anledning til bemærkninger

Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA-portal (Digital Miljøadministration):

<https://dma.mst.dk>,

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.

* Et påbud gives typisk til en virksomhed, når tilsynsmyndigheden konstaterer et forhold, som ikke i sig selv er ulovligt, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening.

** En indskærpelse er en konstatering af et ulovlige forhold. Det kan være en overskridelse af et vilkår i en godkendelse/tilladelse eller manglende overholdelse af regulativer, forskrifter eller bekendtgørelser.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 1536 af 9. december 2019)