



SKY-LIGHT A/S  
Tømmervej 36  
6800 Varde

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

## Tilsynsrapport

**22-11-2021**

<b>Virksomhed</b>	SKY-LIGHT A/S
<b>Adresse</b>	Tømmervej 36, 6800 Varde
<b>CVR nr.</b>	30832116
<b>Dato for tilsyn</b>	Den 18.11.2021
<b>Fra virksomheden deltog</b>	Michael Kristensen Sofie Clausen (HSEQ-manager) Allan Møllgaard (Service og vedligehold)
<b>Tilsynet udført af</b>	Line Rødgaard Greisen, Erhvervscenteret, Varde Kommune
<b>Bemærkninger/opfølgning til tilsynet</b>	Inden kølevandet må ledes til kloak, skal der udtages en spildevandsprøve, som skal testes for nitrifikationshæmning. Resultatet af denne spildevandsanalyse skal sendes til Varde Kommune. Indtil I har bevist, at nitrifikationshæmningen er under 50 %, må spildevandet ikke ledes til kloak.
<b>Type af virksomhed</b>	D208 Virksomheder, der fremstiller plastprodukter ved sprøjttestøbning, ekstrudering, herunder kalandrering, eller ved termoformning med et forbrug af plastmaterialer på mere end 5 tons pr. dag. Virksomheder, der fremstiller produkter i ekspanderet polystyren med et forbrug af polystyren på mere end 5 tons pr. dag.
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn
<b>Ved tilsynet er følgende gennemgået</b>	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

LING  
Direkte tlf.: 7994 7464

**Sagsnr.:** 21-12328

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde



**Resultaterne af egenkontrollen**

*Der skal føres driftsjournal over:*

- a) Årligt forbrug af korrosionsmiddel og biocid*
- b) Opdaterede leverandørbrugsanvisninger for korrosionsmiddel og biocid.*
- c) Årligt udledt kølevandsmængde (vandmængden, som kølevandssystemet suppleres med)*

Side 2 / 2

Der er anvendt ca. 5 liter Hydrex 1456 siden foråret 2021. Der udledes pt. ikke spildevand fra kølesystemet.

**Konstateret jordforurening**

Der blev ikke konstateret jordforurening under tilsynet.

**Risikoscore**

2,40

**Brugerbetalning**

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetalning for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetalning fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 7 timer.

Med venlig hilsen

**Line Rødgaard Greisen**

Miljøsagsbehandler

**E [ling@varde.dk](mailto:ling@varde.dk)**

**Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetalning for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 2255 af 29. december 2020 om godkendelse af listevirksomhed.