

Tilsyn med opbevaring af AdBlue ved Ole Larsen

Ved tilsynet er det konstateres, at tanken til AdBlue kun er med en enkelt kappe.
Opbevaringen lever dermed ikke op til kommunens forskrift.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 25. maj 2016



Jens Tikær Andersen
Biolog