

**Miljøtilsynsrapport for virksomheder til digital offentliggørelse**

Siden 1. maj 2016 har miljømyndigheden offentliggjort udvalgte oplysninger fra gennemførte miljøtilsyn via den fælles platform Digital Miljøadministration (DMA). Her bliver oplysningerne tilgængelige for både myndigheder, borgere og virksomheder. Du kan se mere på www.dma.mst.dk.

Jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen skal du gøres bekendt med oplysningerne inden de bliver offentliggjort på DMA.

Dette skema indeholder oplysninger fra tilsynet, som offentliggøres digitalt på www.dma.mst.dk (Digital Miljø Administration) senest 4 måneder efter tilsynet.

Virksomhedens navn	Fredericia Fjernvarme A.m.b.A
Virksomhedens adresse	Indre Ringvej 93, 7000 Fredericia
Virksomhedens CVR nummer	35478116
Dato for tilsyn	5. oktober 2017
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Karakteren af virksomheden	Fjernvarmecentralen er omfattet af punkt G201 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen: Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og gasmotoranlæg, med en samlet indfyret effekt på mellem 5 og 50 MW
Hvad der er ført tilsyn med?	Tilsynet omfattede hele virksomheden. Ved tilsynet blev de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, luftafkast, affald, kemikalier, spildevand og støj gennemgået.
Er der konstateret jordforurening?	Der blev ved tilsynet ikke observeret jordforurening.
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Indskærpelse vedr. manglende funktionsprøvning af virksomhedens olietank. Indskærpelse vedr. manglende kontrol af tætte belægninger Indskærpelse vedr. opbevaring af farlige kemikalier

Venlig hilsen
Jeppe Jensen |
Miljøsagsbehandler