

# Tilsynsrapport

## Nakskov Fjernvarmeværk

Savnsøvej 4, 4900 Nakskov  
24/8-2016

Sagsnummer: 342296  
Brevid: 3822240  
Sagsbehandler: Pernille Fibecker  
E-mail: [perfi@lolland.dk](mailto:perfi@lolland.dk)

**Lolland Kommune**  
Teknik- og Miljømyndighed  
Jernbanegade 7  
4930 Maribo

# Indholdsfortegnelse

1. Virksomhedstype.....	3
2. Baggrund for tilsynet.....	3
3. Punkter der er ført tilsyn med: .....	3
4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser.....	3
5. Håndhævelser medført af tilsynet .....	3

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på kommunens hjemmeside.

## 1. Virksomhedstype/generelt

Tilsynet på Nakskov Fjernvarmeværk var et basis tilsyn. Fjernvarmeværket er et flis fyret varmeværk. Virksomheden var ved tilsynet repræsenteret ved driftsleder Lars Hansen, tilsynet blev aftalt telefonisk.

Varmeværket benyttes kun i spidslastsituationer, det har kun været i drift et par uger i starten af året og startes først igen i uge 46.

## 2. Baggrund for tilsynet

I henhold til tilsynsforpligtigelsen udførte Lolland Kommune den 17-08 2016 tilsyn med virksomheden Nakskov Fjernvarmeværk. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives i henhold til miljølovgivningen jf. § 87 i Miljøbeskyttelsesloven.

## 3. Punkter der er ført tilsyn med:

Området omkring Værket: Fremstod pænt og ryddeligt.

Kedlerne: De to kedler benyttes skiftevis hvert år. Anlægget er monteret med SRO- anlæg og der har ikke været overskridelser ved de sidste kontrolmålinger. Der blev foretaget præstationskontrol i februar 2016, her lå CO på  $200\text{mg/m}^3$  og  $\text{NO}_x$  på  $200\text{ mg/m}^3$ , disse koncentrationer ligger pænt under miljøkravene. Partikel koncentrationen lå på  $120\text{ mg/m}^3$ , dette er  $20\text{ mg/m}^3$  over miljøkrav.

Aske: Asken opbevares i en lukket container, hvor asken holdes fugtig. Asken afhentes af et svensk firma, Agro Trade.

Flis: Der opbevares flis udendørs, der var ingen tegn på støv. Lige pt. Var laden fyldt med flis pga. arbejde med kranen.

Der bruges ca. 10000 ton flis/ år.

## 4. Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Præstationskontrol februar 2016, her lå CO på  $200\text{mg/m}^3$  og  $\text{NO}_x$  på  $200\text{ mg/m}^3$ , disse koncentrationer ligger pænt under miljøkravene. Partikel koncentrationen lå på  $120\text{ mg/m}^3$ , dette er  $20\text{ mg/m}^3$  over miljøkrav. Det vurderes, at overskridelsen af partikelkravet er ubetydeligt for miljøet- da de målte partikler drejer sig om aerosoler, små vanddråber, indeholdende ubetydelige mængder støv.

## 5. Håndhævelser medført af tilsynet

Ingen