

I/S VESTFORBRÆNDING - FREDERIKSSUND
Strandvangen 15
3600 Frederikssund

Dato

14. oktober 2022

Sagsnr.

09.02.00-K08-3-22

MILJØ

Miljøtilsyn 2022

Frederikssund Kommune ved Mette Fjellerad har den 10. oktober 2022, været på miljøtilsyn hos Vestforbrænding – Frederikssund (VFF), Strandvangen 15.

Tilsynets observationer og oplysninger fremgår af vedlagte tilsynsrapport.

Første del offentliggøres på miljøportalen, DMA (digital miljøadministration).

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Vestforbrænding sender færdigmelding på olieudskiller til mig, er modtaget i dag den 14. oktober, så alt ok her.
- Jeg undersøger brug af desinfektionsmidler ved nedrivning af det gamle madhus og vender tilbage hurtigst muligt.
- Er tanken ved træpladsen tank nr. 4 i tankoversigten?

Er der spørgsmål eller kommentarer til sagen eller bemærkninger til rapporten i øvrigt, kan de gives til mig på mail mfjel@frederikssund.dk senest den 28. oktober 2022, sammen med svar på ovenstående spørgsmål.

Venlig hilsen

Mette Fjellerad
miljøsagsbehandler

Postadresse:

Torvet 2
3600 Frederikssund

Besøgsadresse:
Kongensgade 18
3550 Slangerup

Telefon 47 35 24 88

www.frederikssund.dk

CVR-nr.: 29 18 91 29

Bank 4319-3430270303

Telefontid:

Mandag 09.00 - 12.00
Tirsdag lukket
Onsdag 09.00 - 12.00
Torsdag 09.00 - 12.00
Fredag 09.00 - 12.00

Se øvrige åbningstider
på www.frederikssund.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Vestforbrænding Frederikssund
Virksomhedens adresse	Strandvangen 15, 3600 Frederikssund
Virksomhedens CVR-nummer: P-nummer:	10866111 1002718878
Dato for tilsyn	10. oktober 2022
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Typen af virksomheden	K 212: Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse
Hvad der er ført tilsyn med?	Alle miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Alt ok

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Miljøtilsynsrapport 2022

Ved tilsynet deltog:

Rene Pedersen, driftsleder, Vestforbrænding: reki@vestfor.dk
Ole Lindblad, ansvarlig for daglig drift, Vestforbrænding: oli@vestfor.dk
Gordon Isberg, miljøkonsulent, Vestforbrænding: gkoi@vestfor.dk
Peter Bech Haupt, driftschef, Vestforbrænding peb@vestfor.dk
Sune Bomholdt, erhvervskoordinator, Frederikssund Kommune, skbra@frederikssund.dk
Mette Fjellerad, miljøsagsbehandler, Frederikssund Kommune, mfjel@frederikssund.dk

Formålet med tilsynet var at undersøge om virksomheden overholder miljølovgivningen og følge op på seneste tilsyn.

Konklusion på tilsynet

- Vestforbrænding Frederikssund har fået en miljørisikoscore på 2,3 efter tilsynsbekendtgørelsen. Det betyder, at virksomheden skal have samlet tilsyn igen senest i 2026.
- Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Relevant miljølovgivning

- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 100 af 19/01/2022
- Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019
- Bekendtgørelse om brugerbetaling nr. BEK nr. 1519 af 29/06/2021
- Bekendtgørelse om affald nr. 2512 af 10/12/2021
- Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27/11/2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Baggrund for konklusion

Lokalplan

VFF er omfattet af Frederikssund Kommunes lokalplan nr. 24, delområde I. Området er udlagt til erhverv, hvor der af hensyn til forurening stilles betydelige afstandskrav, herunder støj- og lugtgener.

Ejer

I/S Vestforbrænding/ Vestforbrænding Frederikssund

Aktiviteter

VFF modtager og behandler affald og sender affaldet videre til deponi, genanvendelse eller forbrænding.

Der anvendes dieseldrevne gaffeltrucks. Det er ikke muligt at overgå til eldrevne trucks, da disse skal oplades for ofte.

VFF har eget værksted på matriklen.

VFF er ved at få bygget nyt "madhus", som forventes færdigt primo 2023.
 Gammelt madhus nedrives, så der kan etableres kørevej.
 Der ses på varmecentral på Strandvangen 15, placering endnu ukendt.

Tanke

	Tank 1	Tank 2	Tank 3	Tank 4
Placering:	Udendørs	Udendørs	Udendørs	Udendørs
Anvendelse:	Opvarmning af bygning til administration	Opvarmning af bygning til mandskabsfaciliteter	Brændstof til køretøjer	Brændstof til køretøjer
Indhold:	Fyringsolie	Fyringsolie	Diesellole	Diesellole
Type:	Stationær	Stationær	Stationær	Mobil entreprenørtank
Fabrikationsår:	2013	2011	2008	2015
Størrelse:	1.800 liter	1.200 liter	5.900 liter	2.500 liter
Fabrikant:	KN Beholderfabrik & Miljøteknik	KN Beholderfabrik & Miljøteknik	Thyholm Olieservice	KN Beholderfabrik & Miljøteknik
Tank nr.:	57397	51496	0806709	61799
Typegodkendelse:	50-5323	50-5323	51-5023	14001
Enkelt- eller dobbeltvægget	Enkeltvægget	Enkeltvægget	Enkeltvægget	Enkeltvægget
Overfyldningsalarm:	Ja	Ja	Ja	Ja
Sikret mod påkørsel:	Ja	Ja	Ja	Ja
Spildbakke:	Ja	Ja	Ja, tanken er placeret på vaskepladsen	Ja
Overdækket:	Ja	Ja	Nej	Ja
Belægning under tank og evt. spildbakke:	Tæt belægning (asfalt) med fald mod afløb	Tæt belægning (asfalt) med fald mod afløb	Tæt belægning med fald mod afløb til olieudskiller	Fast belægning
Antal påfyldninger af tank:	2 gange pr. år	5 – 6 gange pr. år	1 gang pr. uge	1 gang pr. uge
Belægning, hvor påfyldning af køretøjer foregår:	-	-	Tæt belægning med kontrolleret afledning (vaskeplads).	Fast belægning. Evt. spild samles op.
Andet:	-	-	-	ADR godkendt tank. Opsat aug. 2015. Tanken skal have periodisk kontrol hvert 2,5 år.

Opvarmning

Mandskabshus og øvrige huse med opvarmning, vil fortsat blive opvarmet med olie. Det er undersøgt, om varmepumpe er en mulighed, men det er det ikke.

Arbejdstid

Virksomhedens driftstid er:

Mandag – fredag: kl. 06 – 22

Lørdag: kl. 06 – 22

Søn- og helligdage: kl. 06 – 22

Kørsel af madaffald fra virksomheden foregår dog hele døgnet.

Spildevand

Se tilslutningstilladelse for spildevand. Alt spildevand ledes til S1, hvor spildevandet pumpes/ledes til spildevandsledning hos Novafos.

VFF lader udtage spildevandsprøver i tre brønde, så det kan ses, hvor forureningen af spildevandet kommer fra og der kan sættes ind rette sted.

Der er indkøbt fejmaskine til brug ved området med træaffald, så der kommer mindre urenheder ud med spildevandet.

Prøvetagning ved de 3 brønde lever op til vilkår 18 i tilslutningstilladelsen.

Spildevand fra det ny madhus ledes via separat ledning til spildevandsledningen og videre til S1.

Bassinerne er blevet rensat op i år.

Olieudskillere

Der er etableret ny olieudskiller med koalescens ved vaskepladsen.

Frederikssund Kommune har modtaget færdig melding af olieudskilleren.

Alle tre olieudskillere på matriklen efterses 1 gang årligt, og tømmes hvis nødvendigt.

Olier og kemikalier

Til brug på værksted, opbevares olier mv. inde på værkstedet.

Miljøgodkendelse

Vilkår i miljøgodkendelsen blev gennemgået. Det gav ikke anledning til bemærkninger.

Der er udarbejdet tillæg til miljøgodkendelsen, så driftstiden nu er kl. 06-22 alle dage.

Jordforurening

Dele af matriklen (jorddepotet) er kortlagt (V2) i henhold til jordforureningsloven.

Arealerne er omfattet af reglerne for områdeklassificering.

Ved tilsynet blev der ikke konstateret forurening.

Ventilation

Der er luftafkast fra hal til sortering af bioaffald/madaffald. Der er ikke konstateret lugt fra hallen i mere end 5 meter fra selve bygningen.

Nyt madhus er under etablering.

Lugt

Frederikssund Kommune har fået en række henvendelser angående lugt fra Vestforbrænding, Frederikssund. Der er tale om neddelt plantemateriale, der bruges til jordforbedrende formål. Ved tilsynet blev der ikke konstateret lugt fra materialet. Når materialet hentes og lægges ud på markerne inden udspreddning, kan der forekomme lugt fra materialet. På det tidspunkt, er det ikke længere Vestforbrænding Frederikssunds materiale og dermed ikke deres ansvar.

Det er aftalt med modtagere af plantematerialet, at materialet liges ud i små bunker spredt over et større areal, så det ikke giver anledning til kraftig lugt, når der arbejdes med materialet.

Støj

Den største støjkilde er til- og frakørsel af lastbiler.

Derudover har Vestforbrænding Frederikssund en stationær neddeler, som kan støje ved brug.

Der er ikke konstateret støj udenfor virksomheden og Frederikssund Kommune har ikke modtaget klager over støj fra Vestforbrænding, Frederikssund.

Miljørisikoscore

På baggrund af tilsynet har virksomheden fået en risikoscore på 2,3.

- Vestforbrænding Frederikssund arbejder løbende med miljøforbedringer.
- Virksomheden har efterlevet alle regler og henstillinger på miljøområdet.
- Vestforbrænding Frederikssund opbevarer og håndterer kemikalier og miljøfarligt affald miljømæssigt forsvarligt på matriklen.
- Der kan forekomme små emissioner til luft, vand og jord fra Vestforbrænding Frederikssunds aktiviteter.
- Vestforbrænding Frederikssund ligger i område med drikkevandsinteresser.