



MILJØGODKENDELSE

For:

Arla Foods amba Slagelse Mejericenter

Karolinevej 1, 4200 Slagelse

Matrikel nr.:	8ey, 8ec og 8km af landgrav, Slagelse Jorder
CVR-nummer:	25313763
P-nummer:	1003024832
Listepunkt nummer:	6.4.c.
J. nummer:	MST-1270-02270

Godkendelsen omfatter:

Ændring af køleanlæg

Dato: 14. december 2017

Godkendt: Mette Thorsen

Annonceres den 14. december 2017

Klagefristen udløber den 11. januar 2018

Søgsmålsfristen udløber den 14. juni 2018

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	INDLEDNING	3
2.	AFGØRELSE OG VILKÅR	4
	A. Generelle forhold	4
	B. Risiko/forebyggelse af større uheld	4
3.	VURDERING OG BEMÆRKNINGER	5
	3.1 Begrundelse for afgørelse	5
	3.2 Miljøteknisk vurdering	5
	Planforhold og beliggenhed	5
	A. Generelle forhold	5
	B. Risiko/forebyggelse af større uheld	6
	3.3 Udtalelser/høringssvar	6
	3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder	6
	3.3.2 Udtalelse fra virksomheden	6
4.	FORHOLDET TIL LOVEN	7
	4.1 Lovgrundlag	7
	4.1.1 Miljøgodkendelsen	7
	4.1.2 Listepunkt	7
	4.1.3 Revurdering	7
	4.1.4 Risikobekendtgørelsen	7
	4.1.5 Miljøvurderingsloven	7
	4.1.6 Habitatdirektivet	7
	4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud	7
	4.3 Tilsyn med virksomheden	7
	4.4 Offentliggørelse og klagevejledning	8
	4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	9
5.	BILAG	10
	BILAG A LOVGRUNDLAG	11
	Love	11
	Bekendtgørelser	11
	Vejledninger fra Miljøstyrelsen	11
	Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen	11
	Andet materiale	11
	BILAG B KORTBILAG	12

1. INDLEDNING

Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, producerer konsummælk samt en række surmælksprodukter og mælkebaserede desserter. I virksomhedens køle- og isvandsanlæg er der et samlet oplag på ca. 12,5 ton ammoniak. Da den samlede mængde ammoniak overstiger 5000 kg, og oplaget samtidig ligger mindre end 200 meter fra boligområder, institutioner eller tilsvarende arealanvendelse, hvor mange mennesker opholder sig, er virksomheden kategoriseret som en kolonne 2 virksomhed i henhold til risikobekendtgørelsen.

Virksomheden har i 2015 udarbejdet et sikkerhedsdokument, der viser, at virksomheden systematisk har identificeret mulige farekilder og etableret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til at forebygge og begrænse de mulige farer. Risikomyndighederne har i fællesskab vurderet sikkerhedsdokumentet, og på den baggrund afgjorde Miljøstyrelsen den 4. september 2015, at sikkerhedsniveauet er acceptabelt.

Virksomheden har i henhold til § 8 i risikobekendtgørelsen ansøgt om at foretage en ændring af køleanlægget, der består i at en eksisterende pumpeseparator placeret i kælderen flyttes til en placering udendørs.

Ansøgningen er begrundet i at den eksisterende pumpeseparator er af ældre dato og ikke længere er i tilfredsstillende stand. Beholderens størrelse er ligeledes underdimensioneret. På grund af nye lovbundne krav til trykbærende udstyr, er det ikke muligt at opstille en ny tidsvarende pumpeseparator i kælderen. Virksomheden har derfor ansøgt om, at opstille den udendørs i et lukket rum.

Virksomheden har redegjort for, at den nye pumpeseparator kan etableres på en måde, der sikrer, at risikoen for større uheld ikke øges. Det betyder, at pumpeseparatoren placeres i et lukket rum, der sikres mod udløb til det fri, og der monteres overvågning og hurtiglukkeventil på væskerøret.

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at ændringen af køleanlægget kan gennemføres uden at risikoen for at der sker et større uheld øges.

Miljøstyrelsen vurderer, at ændringen af køleanlægget ikke giver anledning til øget forurening. Projektet er således ikke omfattet af reglerne om miljøvurdering af planer og projekter.

2. AFGØRELSE OG VILKÅR

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, samt den fremsendte risikovurdering godkender Miljøstyrelsen hermed en ændring af køleanlægget, herunder opstilling af en udendørs pumpeseparator. Kort over virksomhedens placering er angivet i Bilag B.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og stk. 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A. Generelle forhold

- A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato.
- A2 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Relevant driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold.
- A3 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B. Risiko/forebyggelse af større uheld

- B1 Pumpeseparatoren skal placeres i et lukket rum uden afløb.
- B2 Der skal indbygges en automatisk hurtiglukkeventil på rørføringen fra pumpeseparatoren. Ventilens lukketid må maksimalt være 10 sekunder.

Hurtiglukkeventilen, herunder lukketiden, skal regelmæssigt funktionstestes jf. vilkår N8 i afgørelse om sikkerhedsniveau af 4. september 2015.

3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen har med afgørelse af 4. september 2015 vurderet, at virksomhedens sikkerhedsniveau er acceptabelt. Virksomheden har redegjort for, at der ved opstilling af den nye pumpeseparator etableres sikkerhedsforanstaltninger, der betyder at risikoen for større uheld ikke øges i forhold til grundlaget for Miljøstyrelsens tidligere accept af sikkerhedsniveauet.

På den baggrund vurderer Miljøstyrelsen, at ændringen af køleanlægget kan gennemføres uden at risikoen for at der sker et større uheld øges.

3.2 Miljøteknisk vurdering

Planforhold og beliggenhed

Arla Foods Amba, Slagelse Mejericenter, ligger i et område, der ifølge i følge Slagelse Kommunes Kommuneplan 2013-2017 ligger i byzone i et område, der er udlagt til erhvervsformål. Virksomhedens område er endvidere omfattet af lokalplan nr. 25 og lokalplan nr. 145. Mod øst og syd grænser virksomheden op til boligområder. De nærmeste boliger er placeret 15-20 m fra virksomhedens skel. Mod nord og vest grænser virksomheden op til andre erhvervsvirksomheder.

Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at etablering af aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for grundvandet, så vidt muligt skal undgås, hvis der er risiko for forurening af vandindvindingsinteresser. Det ansøgte medfører ikke risiko for øget forurening af jord- og grundvand, da pumpeseparatoren placeres i et lukket rum uden afløb.

Virksomheden ligger ca. 15 km fra de nærmeste Natura-2000 områder, nr. 163 Susåen mod øst og nr. 116 Storebælt mod vest. Ifølge § 4 i "Bekendtgørelse om afgrænsning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder" må der ikke gives en godkendelse/tilladelse, hvis dette kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og levestederne for de arter, området er udpeget for, eller hvis det kan indebære forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de pågældende arter. Det ansøgte medfører ikke forurening.

A. Generelle forhold

Vilkår A1

Vilkåret er en følge af § 32 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Vilkår A2

Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A3

Vilkår A3 er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens krav til vilkårsfastsættelse, § 21, stk. 1 nr. 6.

B. Risiko/forebyggelse af større uheld

Virksomheden har i henhold til § 8 i risikobekendtgørelsen ansøgt om at foretage en mindre ændring af køleanlægget, der består i at en eksisterende pumpeseparator placeret i kælderen flyttes til en placering udendørs. Ændringen kan påvirke udbredelsen af konsekvensområder i tilfælde af et større uheld, og betragtes derfor som en væsentlig ændring.

Ansøgningen er begrundet i at den eksisterende pumpeseparator er af ældre dato og ikke længere er i tilfredsstillende stand. Beholderens størrelse er ligeledes underdimensioneret. På grund af nye lovbundne krav til trykbærende udstyr, er det ikke muligt at opstille en ny tidsvarende pumpeseparator i kælderen. Virksomheden har derfor ansøgt om, at opstille den udendørs i et lukket rum.

Virksomheden har redegjort for, at den nye pumpeseparator kan etableres på en måde, der sikrer, at risikoen for større uheld ikke øges. Det betyder, at pumpeseparatoren placeres i et lukket rum, der sikres mod udløb til det fri, og der monteres overvågning og hurtiglukkeventil på væskerøret.

Vilkår B1

For at kunne begrænse spredning af ammoniak til luft og kloak i tilfælde af et udslip, er der fastsat vilkår om, at pumpeseparatoren skal placeres i et lukket rum der begrænser udslip til det fri.

Vilkår B2

For at sikre, at et eventuelt udslip fra pumpeseparatoren begrænses mest muligt, er der fastsat vilkår om, at der skal etableres en automatisk hurtiglukkeventil på rørfgangen fra pumpeseparatoren, som maksimalt må have en lukketid på 10 sekunder. Vilkåret fastholder ligeledes, at ventilen skal funktionstestes regelmæssigt.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Miljøstyrelsen har samarbejdet med Slagelse Kommune, Center for Beredskab om vurdering af ændringen af køleanlægget. Beredskabet har vurderet de brandtekniske forhold forbundet med at opstille den nye pumpeseparator, og har efterfølgende oplyst, at indretningen af det nye teknikhus vil kunne godkendes brandteknisk.

Sydsjællands- og Lolland- Falsters Politi har ikke haft bemærkninger til ændringen.

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Arla Foods amba, Slagelse Mejericenter, har haft udkast til miljøgodkendelse i høring. Virksomheden har ikke haft bemærkninger.

4. FORHOLDET TIL LOVEN

4.1 Lovgrundlag

Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag A

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Denne godkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens øvrige miljøgodkendelser og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelser overholdes.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78a.

4.1.2 Listepunkt

Virksomheden er opført på bilag 1, punkt 6.4.c i godkendelsesbekendtgørelsen.

4.1.3 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

4.1.4 Risikobekendtgørelsen

Virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. Der er foretaget en særskilt vurdering af risikoforholdene og de foranstaltninger, virksomheden etablerer for at forebygge større uheld og imødegå følgerne deraf. Vilkår, der regulerer risikobetonede forhold, er indarbejdet i godkendelsen.

4.1.5 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har vurderet, at selv om virksomheden i sig selv er omfattet af bilag 2, pkt. 7.c så er den ansøgte ændring eller udvidelse ikke omfattet dette punkt.

Da ændringen ikke medfører øget forurening, samt at risikoen for større uheld ikke øges, har det ansøgte ikke væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Ændringen er dermed heller ikke omfattet af krav om screening efter Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 13a.

4.1.6 Habitatdirektivet

Det nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 15 km fra virksomheden. Der henvises til afsnit 3.2.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne godkendelse gælder følgende godkendelse/r fortsat:

- Miljøgodkendelse af den samlede virksomhed af 2. maj 2006
- Miljøgodkendelse af AdBlue tank af 4. juni 2015
- Afgørelse om accept af sikkerhedsniveau af 4. september 2015

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er miljøtilsynsmyndighed for virksomheden. Dog er Slagelse Kommune tilsynsmyndighed for så vidt angår bortskaffelse af affald samt afledningen af spildvandet til det fællesoffentlige spildevandsrensaneanlæg.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk. Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klage

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger også på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 11. januar 2018.

Betingelser, mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom. Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en

klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Arla Foods Amba:	ole.e.hansen@arlafoods.com ; brian.stroger.hansen@arlafoods.com jan.knudsen@arlafoods.com thomas.nordkvist.jensen@arlafoods.com hlnis@arlafoods.com
Slagelse Kommune:	slagelse@slagelse.dk olfri@slagelse.dk hbvib@slagelse.dk
Center for Beredskab, Slagelse	PJU001@politi.dk
Sydsjællands- og Lolland Falster Politi:	at@at.dk
Arbejdstilsynet:	dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening:	fr@friluftsradet.dk
Friluftsrådet:	

5. Bilag

Bilag A Lovgrundlag

Love

- *Miljøbeskyttelsesloven:*
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 966 af 6. juni 2017
- *Miljøvurderingsloven:*
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017

Bekendtgørelser

- *Godkendelsesbekendtgørelsen:*
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder nr. 725 af 6. juni 2017 med senere ændringer
- *Miljøvurderingsbekendtgørelsen:*
Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 447 af 10. maj 2017
- *Risikobekendtgørelsen:*
Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, nr. 372 af 25. april 2016
- *Habitatbekendtgørelsen:*
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 926 af 27. juni 2016 med senere ændringer

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

- Miljøgodkendelsesvejledningen - <http://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>
- Risikohåndbogen - <http://risikohaandbogen.mst.dk/>

Orienteringer, miljøprojekter og arbejdsrapporter fra Miljøstyrelsen

- Miljøprojekt nr. 112/1989 om kvantitative og kvalitative kriterier for risikoaccept (<http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1989/87-503-7938-0/pdf/87-503-7938-0.pdf>)
- Arbejdsrapport nr. 8/2008 om acceptkriterier i Danmark og EU (<http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-814-6/pdf/978-87-7052-815-3.pdf>)
- Arbejdsrapport nr. 4/2007 om vurdering af sundheds- og miljømæssige risici i forbindelse med gasudslip på risikovirksomheder (<http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-378-3/pdf/978-87-7052-379-0.pdf>)

Andet materiale

- AT-vejledning nr. C.0.3 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, jan. 2006 (<http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/k/c-o-3-kontrol-risiko-for-storre-uheld>)

Bilag B Kortbilag

