



E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg
Terslev Skolevej 23
4690 Haslev

Postadresse:
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56203000

Kontoradresse:
Miljø og Drikkevand
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Direkte telefon 56203041
www.faxekommune.dk

Dato: 23. februar 2026

Sagsnummer:
09.02.08-P19-1-26

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af elkedel og akkumuleringstank hos E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg - Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev

E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg har den 20. juni 2025 henvendt sig til Faxe Kommune, vedr. etablering af elkedel og akkumuleringstank på adressen Terslev Skolevej 23, 4690 Haslev. Afgørelsen om ikke godkendelsespligt, er baseret på oplysninger fra virksomheden.

Baggrund

Projektet omfatter etablering af en elkedel og akkumuleringstank til kraftvarmeværket i Terslev, som vil resultere i fortrængning af produktion på naturgas og et bedre driftsmønster på pillekedlen. Derudover vil en elkedel kunne arbejde i elmarkedet med systemydelse og indtægten herfra vil kunne være del i at stabilisere varmeprisen.

Projektet omfatter:

- Etablering af 1,8 MW elkedel i særskilt bygning
- Etablering af 600 m³ varmeakkumuleringstank

Ved etablering af elkedel, med tilhørende akkumuleringstank, vil den mindre produktionsandel for gaskedlen, helt kunne udfases og den vil stå tilbage som nødlast enhed. En reduktion af afbrænding af træpiller vil også kunne reducere udledning i området. Forbruget af el, vil ifølge Energinet på sigt blive CO₂ neutral. Produktionen for elkedlen vil primært være når strømmen er billigst, som resultat af der er en stor andel VE-energi i elnettet. Varmen leveret i Ørslev-Terslev er allerede 85,44 % vedvarende, som det kan ses i fjernvarmedeklarationen for anlægget. Mindre produktion på naturgas vil kun øge den vedvarende andel.

Bygningen for elkedel vil være op til 40 m² og placeres på allerede befæstet areal, i en højde af 3-4 meter. Endelig bygningsareal vil kunne konkluderes i forbindelse med udbud. Akkumuleringstank vil etableres i samme højde

som eksisterende tank på 11,5 meter o.t. med en diameter på cirka 9,5 meter. Projektet etableres nord for eksisterende teknisk anlæg.

Der vil være påfyldning af cirka 600 m³ vand på akkumuleringsstanken inden idriftsættelse. Vandet i både akkumuleringsstank og elkedel er behandlet fjernvarmevand. Det er rensat i et omvendt osmoseanlæg til graden af teknisk vand og behandlet med hydro-x som er PH regulerende og med et afsaltningsanlæg for vedligehold. Alt med formålet om at have så "inaktivt" vand som muligt så der ikke er tæring på hverken produktionsudstyr eller fjernvarmerør.

Projektet afstedkommer ikke væsentlige ændringer af de eksisterende aflødningsforhold for spildevand og tag- og overfladevand.

Projektet giver ikke anledning til støj. Elkedlen afgiver ikke støj andet end fra pumper, som placeres indendørs. Disse vil derfor ikke kunne høres uden for bygningen. Byggeriet vil indkapsle aflæsningspladsen for træpiller og vil derfor øge støjdæmpning af leveringen

Elkedelanlægget vil ikke give anledning til affald ved den normale drift. Der vil ikke være nogen udledning til jord-, vand- eller luft.

Vurdering

E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg har en miljøgodkendelse fra februar 1995, samt et tillæg til miljøgodkendelsen fra maj 2016. Inden en godkendelsespligtig virksomhed udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse, på en måde, som indebærer forøget forurening, skal udvidelsen eller ændringen godkendes, jf. miljøgodkendelseslovens¹ § 33, stk. 1.

Etablering af en elkedel og akkumuleringsstank er ikke i sig selv godkendelsespligtig.

Miljømæssigt vurderes udvidelsen, at være omfattet af gældende miljøgodkendelse, da der ikke sker væsentlige ændringer i forhold til støj, transport, luftemission, affaldsfrembringelse, støv og beskyttelse af jord og grundvand.

Der udledes ikke spildevand fra det nye kedelanlæg, da vandet som udgangspunkt ikke skiftes, da det filtreres og overvåges nøje. Der er ingen væsentlige ændringer i spildevand og der ændres ikke væsentligt i mængde og sammensætning af tag- og overfladevand, da størstedelen af arealet hvor bygningen placeres, i forvejen er befæstet.

Lovgrundlag

Afgørelsen om ikke godkendelsespligt er truffet i forhold til godkendelsesbekendtgørelsens² § 3, stk. 1 og miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22.december 2025 om miljøbeskyttelse

² Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed

Klagevejledning

Afgørelse om hvorvidt etablering, ændring eller udvidelse af en virksomhed er godkendelsespligtig, kan jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 37 stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsens § 60, stk. 1, ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, dvs. senest den 23. august 2026.

Miljøvurderingsloven

E.ON Ørslev-Terslev Kraftvarmeanlæg er omfattet af bilag 2, punkt 3a i miljøvurderingsloven³. Ændringen/udvidelsen er omfattet af punkt 3a. Faxø Kommune, Natur Miljø og Klima har derfor foretaget en screening af projektet. Der er den 23. februar 2026 truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Offentliggørelse

Afgørelsen er den 23. februar 2026 offentliggjort på kommunens hjemmeside samt DMA-portalén.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, dnfaxe-sager@dn.dk
- Friluftsrådet Østsjælland, oestsjaelland@friluftsradet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org
- Dansk ornitologisk forening, natur@dof.dk
- Sundhedsstyrelsen, seost@sst.dk

Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefonnr. 56203041 eller på mail aprst@faxekommune.dk.

Med venlig hilsen

Anna Cathrine Præstegaard
Miljømedarbejder

³ LBK nr. 4 af 3. januar 2023 lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)