



SIG VARMEVÆRK  
Sct Gertrudsvej 6B  
6800 Varde  
DK

**Teknik og Miljø**

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Meddelelse om registrering af anmeldte bestående mellemstore fyringsanlæg – Sig Varmeværk – Sct Gertrudsvej 6b – 6800 Varde**

8. april 2026

Varde Kommune modtog den 10. marts 2026 anmeldelse af bestående gasmotor og gaskedel på hhv. 3,6 MW og 2,2 MW hos Sig Varmeværk på Sct Gertrudsvej 6b, 6800 Varde, matrikel 8az Sig By, Thorstrup.

**Jonas Berggreen**

**Tjørnelund**

Direkte tlf.: 79946055

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

**Journalnr.:** 9352951

**Sagsnr.:** GEO-2025-08593

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Varde Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

**Offentliggørelse af registreringen**

Meddelelse om registreringen af det gasmotoren og gaskedlen offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggenes samlede nominelle indfyrede termiske effekt er:  
Gasmotor: 3,6 MW  
Gaskedel 2: 2,2 MW
2. Fyringsanlæggene er hhv. en gasmotor og en gaskedel.
3. Fyringsanlæggene fyres udelukkende med naturgas.
4. Fyringsanlæggene er bestående anlæg som allerede er i drift.

**Postadresse:**

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

5. Fyringsanlæggene skal til enhver tid leve op til gældende emissionsgrænseværdier for det anvendte brændsel i bilag 3 i MCP-bekendtgørelsen.
6. Virksomhedens branchekode er 353000 "Fjernvarmeforsyning".
7. Gaskedlen anvendes som spidslastanlæg.
8. Forventede årlige driftstimer for gasmotoren er 100 timer. Forventede årlige driftstimer for gaskedlen er 740 timer.
9. Anlæggene er ikke nødanlæg.
10. Anlæggene ejes af Sig Varmeværk, Sct Gertrudsvej 6b, 6800 Varde.

### **Præstationskontrol**

Gasmotoren er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 24 hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst hvert andet år. Hvis antallet af driftstimer overstiger 3000 årligt som et rullende gennemsnit over 5 år, skal der foretages præstationskontrol årligt. Første præstationskontrol jf. MCP-bekendtgørelsen skal udføres senest d. 1. maj 2030. Præstationskontrollen skal foretages for NO<sub>x</sub> og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Varde Kommune så snart denne foreligger.

Gaskedlen er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 26 hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst hvert andet år. Første præstationskontrol jf. MCP-bekendtgørelsen skal udføres senest d. 1. maj 2030. Præstationskontrollen skal foretages for NO<sub>x</sub> og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Varde Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6.

### **Frafald af miljøgodkendelse**

Når virksomheden overgår til regulering efter MCP-bekendtgørelsen d. 1. januar 2030, vil følgende miljøgodkendelse bortfalde:

- Miljøgodkendelse af Sig Varmeværk a.m.b.a., Sct Gertrudsvej 6b, 6800 Varde af 10. april 2025.

### **Klage**

Det er ikke muligt at klage over registreringen til anden administrativ myndighed.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2019. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 3,5 timer.

### **Lovhenviſning**

- Bekendtgørelſe om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.
- Bekendtgørelſe, nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

**Jonas Berggreen**  
**Tjørnelund**  
Miljøſagsbehandler

E [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)



Bilagsoversigt  
Bilag 1 – Oversigtskort over virksomheden



