



Shell Service v/Bent Jeppesen
Storegade 39
6855Ovtrup

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed Shell Service v/Bent Jeppesen

18-08-2022

Adresse Storegade 39, 6855Ovtrup

LING

Direkte tlf.: 7994 7464

CVR nr. 16848875

Dato for tilsyn Den 18.08.2022

Sagsnr.: 22/8722

Fra virksomheden deltog Bent Jeppesen

Tilsynet udført af Line Rødgaard Greisen

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet Tilsynet havde til formål at kontrollere indskærpelser og andre bemærkninger fra miljøtilsynet i 2020. Nedenfor gennemgås indskærpelser og bemærkninger fra tilsynet i 2020 en ad gangen.

De 3 olietanke, der er nedgravet på ejendommen, skal inspiceres og tæthedsprøves mindst hver 10. år. Tankene skal inspiceres og tæthedsprøves senest den 31. december 2014.

Det var ikke muligt ved tilsynet at se kvitteringen for tæthedsprøvningen af olietankene. Bent Søgaard Jeppesen eftersender kvitteringen til Varde Kommune. Kommunen skal have modtaget kvitteringen senest den 7. februar 2020.

Kvittering for inspektion og tæthedsprøvning er sendt til Varde Kommune den 2. februar 2020. Tankene er inspiceret og tæthedsprøvet den 5. januar 2015. Tankene skal i henhold til § 42 i olietanksbekendtgørelsen inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig mindst hvert 10. år. Tankene skal således inspiceres og tæthedsprøves næste gang i januar 2025.

Olieholdigt papir bortskaffes sammen med industrirenovation. Olieholdigt papir er farligt

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



affald, og skal derfor sorteres og bortskaffes for sig.

Side 2 / 4

Varde Kommune indskærper iht. Kommunens Regulativ for erhvervsaffald, at olieholdigt papir fremover sorteres og bortskaffes for sig.

Olieholdige klude sorteres fra og smides i ABAS beholder. Beholderen er endnu ikke tømt. Når beholderen er fuld, ringer virksomheden til ABAS og får dem til at komme og hente den. Indskærpelsen er efterkommet.

Ved tilsynet var det ikke muligt at se kvitteringer for aflevering af farligt affald.

Varde Kommune indskærper iht. § 14 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at virksomheden fremover skal kunne dokumentere mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Kvitteringer for aflevering af farligt affald blev fremvist under tilsynet. Spildolie er afhentet af Avista-oil den 4/8-22, mens olieudskillere og spraydåser er afhentet af ABAS i 2014. Bent Jeppesen oplyste, at det godt kan passe, at de ikke har hentet noget siden 2014; virksomheden ringer efter ABAS, når beholderne er fyldte. Indskærpelsen er efterkommet.

Ved tilsynet blev det konstateret, at der stod 2 dunke med kølervæske på jorden under halvtag.

Der er risiko for, at jorden bliver forurenet med kølervæske.

Varde Kommune indskærper iht. § 13 i autoværkstedsbekendtgørelsen, at dunkene placeres indendørs. Dokumentation for at dunkene er placeret indendørs indsendes i form af billede til Varde Kommune senest den 7. februar 2020.

Billede af ny placering indendørs er fremsendt på



mail til Varde Kommune den 2. februar 2020.
Indskærpelsen er efterkommet.

Side 3 / 4

Det var ikke muligt at se kvittering for sidste tømning af olie- og benzinudskilleren. Kvitteringen vil blive fremsendt på mail til Varde Kommune. Kommunen skal have modtaget kvitteringen senest den 7. februar 2020.

Kvittering for tømning af olie- og benzinudskilleren blev fremsendt til kommunen den 2. februar 2020. Under tilsynet blev kvittering for seneste tømning den 27/8-21 fremvist. Olieudskilleren er tilmeldt fast tømningsordning ved AFLD.

Type af virksomhed	Q01
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning på indskærpelser og bemærkninger fra sidste miljøtilsyn.
Resultaterne af egenkontrollen	Under tilsynet blev der fremvist kvitteringer for aflevering af farligt affald.
Konstateret jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening under tilsynet
Risikoscore	4,34
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 3 timer.



Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.
- Olie-tanksbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rør-systemer og pipeline

Side 4 / 4

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen
Miljø-sagsbehandler

E ling@varde.dk