



**Varde
Kommune**

Helle Energi A.M.B.A.
Åvænget 8
7200 Grindsted
DK

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

**Meddelelse om registrering af anmeldt mellemstort
fyringsanlæg – Helle Energi – Kærgårdsvej 28B, 6800 Varde**

20. oktober 2025

Varde Kommune modtog den 13. oktober 2025 anmeldelse af en oliekedel med en indfyret termisk effekt på 2,8 MW på Kærgårdsvej 28B, 6800 Varde, matrikel 1ac Nordenskov By, Øse. Oliekedelen er en spidslastkedel hos Helle Energi a.m.b.a. til varmeproduktion.

Jonas Berggreen

Tjørnelund

Direkte tlf.: 79946055

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på den miljøtekniske beskrivelse i anmeldelsen samt kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Journalnr.: 9167756

Sagsnr.: GEO-2025-07600

Det er derfor et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse. Det vurderes, at virksomheden kan etableres og drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Varde Kommune gør dog opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventninger giver anledning til væsentlig forurening.

Offentliggørelse af registreringen

Meddelelse om registreringen af oliekedel offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen:

1. Fyringsanlæggets samlede nominelle indfyrede termiske effekt er 2,8 MW.
2. Fyringsanlægget er en oliekedel.
3. Fyringsanlægget fyres udelukkende med bioolie.
4. Fyringsanlægget skal til enhver tid leve op til gældende emissionsgrænseværdier for det anvendte brændsel

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

5. Anlægget præcise idriftsættelsesdato kendes ikke, dog forventes det, at anlægget sættes i drift marts måned 2026.
6. Virksomhedens branchekode er 353000 "Fjernvarmeforsyning".
7. Fyringsanlægget anvendes som spidslastanlæg.
8. Fyringsanlægget skal overholde emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsens bilag 2.
9. Anlægget er ikke et nødanlæg.
10. Anlægget ejes af Helle Energi a.m.b.a., Åvænget 8, 7200 Grindsted. Anlægget placeres på Kærgårdsvej 28B, 6800 Varde.

Præstationskontrol

Det anmeldte varmeværk er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 26 i bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst hvert andet år. Første præstationskontrol skal dog udføres senest 4 måneder efter, at anlægget er sat i drift. Præstationskontrollen skal foretages for NO_x og CO. Rapport over resultatet af præstationskontrollen skal indsendes til Varde Kommune så snart denne foreligger.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6.

Klage

Det er ikke muligt at klage over registreringen til anden administrativ myndighed.

Brugerbetaling

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 3 timer.

Lovhenvvisning

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, nr. 1408 af 27. november 2023.
- Bekendtgørelse, nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er I velkommen til at kontakte mig

Med venlig hilsen

**Jonas Berggreen
Tjørnelund**
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk

