



Midtjysk Maskinmontering ApS
Nordre Boulevard 205
6800 Varde
Att.: Jonni Nielsen

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed MIDTJYSK MASKINMONTERING ApS

Adresse Nordre Boulevard 205, Varde 6800

CVR nr. 28654219

Dato for tilsyn Den 18.03.2026

Fra virksomheden deltog Jonni Nielsen

Tilsynet udført af Mads Enrico Burgdorff, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet Dieseltanken fra 2000 på 1800 L placeret i kælderen mangler tankattest. Jf. mærknings skilt var tanken fra 2002 og ikke 2000. Resterende information passede på tanken.

Varde Kommune har ikke en kopi af tankattesterne for ovenstående beskrevne olietank til dieselolie fra 2002. **Varde Kommune henstiller**, at I indsender en kopi af tankattesterne senest den 25. maj 2026.

Hvis I ikke har tankattester på tanken, kan nye bestilles her:

<https://www.thyholmolie.dk/tankanlaeg/tankattester.aspx>

Udendørs i den sydøstlige del af matriklen var der placeret en olietank stadig med olie indhold, est. 40/50 cm. Jonni havde ved starten af tilsynet nævnt den og at den stod der da de overtog bygningerne.

Jonni ville have tanken fjernet fra matriklen men ville sikre sig at det blev gjort ordentligt. Da tanken havde gyldigt mærkningsskilt ville han i første omgang kontakte de tidligere matrikel ejer fra Bent Pedersen A/S.

Varde Kommune henstiller, at I sørger for, at

19-03-2026

BURG
Direkte tlf.: 79946122

Sagsnr.:
GEO-2026-01921

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



få kvitteringer for aflevering af affald på genbrugspladsen som dokumentation for korrekt affaldsbortskaffelse.

Side 2 / 3

I skal selv udskrive og udfylde kvitteringen, som I kan finde her: <https://dinforsyning.dk/da-dk/affald/erhverv/erhverv-p%C3%A5-genbrugspladsen>

Kvitteringen skal underskrives og stemples af en medarbejder på genbrugspladsen.

Ved tilsynet var der plastik i restaffaldsspenden. Varde Kommune **henstiller**, at virksomheden skal affaldssortere.

Der bliver fulgt op på henstillinger senest den 25. maj 2026 hvis Kommunen ikke høre mere inden.

Type af virksomhed	A53
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Ingen krav om egenkontrol
Konstateret jordforurening	Flere gulvområde i værkstedet og kælderen havde brugs spor med tegn på spildolie eller kemikalier. Der var dog intet ved tilsynet der gav anledning til mistanke om nyligt spild.
Risikoscore	
Brugerbetaling	<u>Miljøtilsyn</u> I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen er for 2026 fastsat til 744,17 kr. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 2,5 timer.



Affaldstilsyn

Ifølge lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2025, er det kommunens pligt at føre affaldstilsyn i forbindelse med et basistilsyn. Affaldstilsynet er omfattet af brugerbetaling med en takst på 744,17 kr. pr time. Kommunen skal opkræve brugerbetaling for forberedelse, transport, udførelse, rapportskrivning og opfølgning. Du vil modtage en særskilt regning for dette.

Side 3 / 3

Tid brugt på forberedelse, tilsyn, transport og afrapportering af affaldstilsyn indtil dags dato: 2 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse, nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 1221 af 22. november 2024 om affaldstilsyn.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Med venlig hilsen

Mads Enrico Burgdorff

Miljøsagsbehandler

E burg@varde.dk