

HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A

Industrivej 17

4261 Dalmose

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 20.11.2019 foretaget et Miljøtilsyn, Basis, varslet (1) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Industrivej 17.

3. februar 2020
Sagsnr.: 2019-192360

Kontaktperson:
Kim Hansen
Direkte tlf. 58579522
Mail: kihan@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Slagelse Kommune skal bede jer forklare hvordan og til hvem røggas, vaskevand - slaggerne bortskaffes.
*Aske fra pille - fyr bliver tømt at skorstensfejer.
Vollerup Maskinstation henter slagger, mens vandet fra røggassen bliver neutraliseret inden det ledes i kloak.*
- I jeres godkendelse er omtalt en olieudskiller med sangfang og prøveudtagningsbrønd, har I en sådan!
HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A har oplyst at dette er korrekt, og det er Skælskør Slamsugning, der tømmer udskiller og sandfang.
- Ved tilsynet snakkede vi om hvorvidt I var forpligtede til at få tage præstationsmålinger hvert år. Jeg kan ikke se at der i godkendelse står at dette skulle være tilfældet.

Slagelse Kommune skal bede om at oplysningerne er os i hænde senest den 23. december 2019.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministra-

¹ LBK nr 1218 af 25/11/2019: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

tion jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Kim Hansen

² BEK nr 117 af 28/01/2019: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Kim Hansen

Fra virksomheden deltog:

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 1.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt: 'G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW Ingen': (Kategori: 1b) G201

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
3fy	230554	VEMMELØSE BY, GIMLINGE

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejernavn 2	Ejeradresse	Ejeradresse 2	Postnr	Adr.b eskyt tet
HASHØJ KRAFTVARMEF ORSYNING A M B A		Industrivej 17		4261 Dal- mose	Nej

Ejendommens ejer	, ,
------------------	-----

Betalers adresse	HASHØJ KRAFTVARMEOFORSYNING A.M.B.A, Industrivej 17, 4261 Dalmose Attention: CVR nr: 16408530
Tlf. / mobil / fax	53588060 / /
E-mail	bent@hashoej-kv.dk
Hjemmeside	http://www.hashoej-kv.dk/
CVR- / P-nummer	16408530 / 1001094436
Etableringsdato	01.09.1992
Godkendelsesdato §33	17-02-2007
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input type="checkbox"/> 20 - 100 m <input checked="" type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leverandør af naturgas	P.T. er det Hashøj biogas, er levere naturgas til anlægget. Aftalen om levering er opsagt fra 1. Jan. 2020 og der vil herefter blive leveret naturgas fra naturgasnettet. Hashøj varmekedel har et ønske om at etablere en bio - brændselkedel I seperat bygning.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildeolie	Opbevares I 1.200 l. spildevolietank I værkstedet. Der er ikke noget afløb fra værkstedet.

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.kon c.(mg/m ³)	Rensning

--	--	--	--	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Der er ikke krav om præstationsmålinger

Råvarer

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning	Bemærkninger	Støjdæmpning
	Motorer				Står inden døre

Håndhævelser

Dato	Håndhævelsestype	Bemærkning
		Der blev ikke givet nogle håndhævelser