

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12.04.2022
CVR-nummer	30517628
P-nummer	1015340815
e-Doc journal nr.	1015340815
Virksomhed	CG Jensen A/S
Adresse	Gammel Silkeborgvej 7f
Postnummer og by	8462 Harlev J.
Telefonnummer	40203312
e-mail	jea@cgjensen.dk
Kontaktperson	Direktør Jørn Asmussen
Branchekode	A53 Maskinværksteder med et areal på 100 – 1.000 m ²
Opstartsdato	2017
Udvidelser/ændringer	
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Direktør Jørn Asmussen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende spildevand gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Bilag 1 virksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens § 42, der giver lovmæssig hjemmel til påbud og forbud. Virksomheden har ikke krav om fremsendelse af egenkontrol.

SPILDEVAND

Virksomheden ligger i et separatkloakeret område, hvor overfladevand afledes til recipient og spildevand afledes til renselanlæg, der ejes og drives af Aarhus Vand A/S. Virksomheden er meddelt spildevandstilladelse den 16. marts 2017 til afledning af vaskevandet. Men det er i tilladelsen en forudsætning, at vaskepladsen er overdækket, hvilket også er oplyst i tegningsmateriale til ansøgningen, for at undgå afledning af regnvand fra pladsen til spildevandssystemet. Ved tilsyn i 2019 kunne det konstateres, at virksomhedens vaskeplads til vask af maskiner var etableret som en udendørs betonbelagt vaskeplads med et areal på ca. 100 m², hvilket er væsentligt over de 25 m², som kan accepteres uden overdækning.



Afløb fra vaskeplads



Kloakspærre

Virksomheden fremstillede efterfølgende i 2019 en smart kloakspærre i form af en tung mobil stålramme med en kraftig gummiliste monteret under stålrammen til placering over afløbet fra vaskepladsen for at undgå afledning af regnvand til spildevandsledningen, når vaskepladsen ikke er i brug, og Teknik og Miljø accepterede denne løsning. Ved tilsynet kunne det imidlertid konstateres at kloakspærren ikke var placeret over afløbet, selv om vaskepladsen ikke var i brug. Det kunne desuden konstateres, at gummilisten under stålrammen havde en lille sprække, som måske ikke er helt tæt, når kloakspærren er i brug.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.


AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Virksomheden skal som aftalt sikre, at kloakspærren fremover er placeret over afløbet som tiltænkt, når der ikke vaskes maskiner på vaskepladsen. Gummilisten under stålrammen skal desuden tættes som aftalt.

Det er vigtigt at virksomheden overholder denne aftale, da det ellers kan blive påkrævet at etablere en permanent overdækning af vaskepladsen som forudsat i spildevandstilladelse fra 16. marts 2017.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 19. april 2022.



Jens Tikær Andersen
Biolog