



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21 39 55 06
krp@haderslev.dk

Tilsynsrapport

INGO Over Jerstalvej 9 6500 Vojens

Dato for miljøtilsyn:	27.09.2023
Til stede ved tilsyn:	Bjørn Thomsen, tilsynsførende fra Ingo. Kjeld Refstrup Pedersen, Haderslev Kommune

Lovgrundlag
Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

Telefon	20889016	Hjemmeside
E-mail	bjorn.thomsen1@circleku-rope.com	CVR nr. 28142412
Fax		P. nr. 1021565268

Matrikler
Matrikel nummer: 945, Vojens Ejerlav, Vojens

Acadre sagsnr.:	23/17445
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er bl.a. omfattet af: - Bekendtgørelse nr. 1254 af 23/11/2019 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgslæg (Benzinstationsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1175 af 22/9/2016 om begrænsning af udslip af dampe med benzinpåfyldning af motorkøretøjer - bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autoværkstedsbekendtgørelsen). - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).
Godkendelse/tilladelse	Ingen relevante.
Kontaktperson ved tilsyn	Tilsynet fandt sted sammen med Bjørn Thomsen fra Ingo.
Baggrund for tilsyn og omfang	Tilsynet var et prioriteret tilsyn, hvor affaldshåndtering og forhold omkring vaskehallen blev gennemgået.
Produktionsforhold	Virksomheden er en ubemandet tankstation med vaskehal.
Miljøledelse/grønt regnskab	Der er ikke et miljøledelsessystem.
Driftstider	Tankanlægget er åben 24 timer i døgnet. Vaskehallens åbningstider er 06.00 - 23.00.
Antal ansatte	Ubemandet station.
Andet	Der er lagt ny belægning (densiphalt) på ved påfyldningspladsen i 2021.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning	Der er egenkontrol i forhold til tankanlægget, og der udføres kontrol af stationen 1 gang årligt af Gilbarco Veeder-Root, som tjekker OBU på forpladsen, dampgenvindingssystemet, dæksler og tage. Udover den årlige kontrol fra Gilbarco Veeder-root, foretager Ingo årligt en kontrol på stationen, hvor blandt andet dampgenvindingsudstyret testes, således at der leves op til kravet om at der udføres egenkontrol 2 gange årligt på udstyret. Et slamsugerfirma foretager kontrol og tømninger af olieudskilleren og sandfanget som er tilsluttet vaskehallen, dette foregår hvert halve år jf. fremsendte fakturaer. Vaskehallen serviceres af WashTec og rengøres af CleanTech. WashTec fylder op med vaskemidler. Virksomheden har i 2021 fået foretaget inspektion af de 3 tanke på virksomheden. Alle tanke er godkendte til fortsat brug.

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	Vaskemidler står på spildebakke. WashTec leverer vaskemidler til anlægget.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Vand fra vaskehal udledes til sandfang og olieudskiller inden udledning til offentlig kloak. Seneste opgørelse viser omkring 11.000 vaske om året. Vand fra udleveringsplads og påfyldningsplads går over olieudskiller inden udledning til offentlig kloak.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er i alt 2 olieudskiller på stationen. Vandet fra vaskehallen ledes over sandfang til den ene olieudskiller. Denne olieudskiller er også tilkoblet afløbet i den østligste udleveringsplads. Afløbet fra de to øvre udleveringsplader og påfyldningspladsen er koblet på en separat olieudskiller. Der er udført kontrol og tømning i 2023 af Norva24. Ingo har skiftet til Norva24 på alle deres stationer.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Der er en container til brændbart affald, der afhentes af Marius Pedersen. Stationen får snart en ny container til de tomme plastdunke, hvori der har været vaskemidler.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald (prod. og oplag)	Der produceres ikke noget farligt affald.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 af Region Syddanmark. Dette betyder at der er konstateret forurening på noget af grunden, samt af resten af grunden har en mulig forurening.

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser	Der er ikke fundet behov for håndhævelser.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Haderslev Kommune vurderer at de gennemgåede miljøforhold lever op til gældende lovgivning, og har ikke yderligere bemærkninger.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1476/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration ([DMA](#)),

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

Kjeld Refstrup Pedersen
Miljømedarbejder