



ANDELSSKABET OKSBØL VARMEVÆRK  
Industrivej 10  
6840 Oksbøl  
DK

**Teknik og Miljø**  
Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

## Meddelelse om registrering af 2 anmeldte bestående mellemstore fyringsanlæg

13. september 2023

Varde Kommune modtog d. 23. august 2023 anmeldelse af 2 bestående mellemstore fyringsanlæg hos Andelskabet Oksbøl Varmeværk på adressen Industrivej 10, 6840 Oksbøl, matrikel 1cø, Hesselmed Hgd,; Ål.

**Jonas Tjørnelund**  
Direkte tlf.: 79946055

Oplysninger om de 2 anmeldte bestående fyringsanlæg kan ses i figurene herunder:

**Journalnr.:** 8556445  
**Sagsnr.:** GEO-2023-08495

Anlægsnavn	Bemærkninger	Anlæggets dritttorm: Normal drift, nød anlæg eller spidslastanlæg
Motor 1	Serienr: 20060	1. Normal drift
Motor 2	Serienr: 20061	1. Normal drift

Figur 1: Oplysninger om de mellemstore fyringsanlæg

Anlægsnavn	Anlægstype	Nominel indfyret termisk effekt (MW)	Dato for idriftsættelse af motoren	Forventede årlige antal driftstimer	Den gennemsnitlige belastning ved brug
Motor 1	Forbrændingsmotor	6,8	01/12/94	1700	6,8
Motor 2	Forbrændingsmotor	6,8	01/12/94	1700	6,8

Figur 2: Stamoplysninger på de mellemstore fyringsanlæg

Anlægsnavn	Brændselstype I	Andel af brændselstype I (%)
Motor 1	Naturgas	100
Motor 2	Naturgas	100

Figur 3: Oplysninger om brændselstyper og andel

Der er tale om 2 eksisterende motorer som er miljøgodkendt på det eksisterende varmekværk. Fyringsanlæggene er anmeldt i kraft af kravet om anmeldelse af bestående mellemstore fyringsanlæg på 5 MW eller derover inden d. 1. september 2023.

Efter en gennemgang af anmeldelsen er det Varde Kommunes vurdering, at de anmeldte aktiviteter kan gennemføres uden supplerende eller skærpede krav. Vurderingen baserer sig på oplysningerne i anmeldelsen, hvor der især er henvist til ansøgningen om miljøgodkendelse i 2003. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer siden 2003, derfor kan disse data bruges i forbindelse med anmeldelsen. Varde Kommune vurderer at anlæggene kan leve op til kravene i §§ 5-47 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

**Postadresse:**  
Varde Kommune  
Bytoften 2, 6800 Varde

Det er et krav, at det anmeldte gennemføres og drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen og som beskrevet i den fuldstændige anmeldelse.

Varde Kommune gør opmærksom på, at ovenstående vurdering ikke forhindrer, at kommunen på et senere tidspunkt meddeler påbud om forureningsbegrænsende foranstaltninger i tilfælde af, at virksomhedens aktiviteter mod forventning giver anledning til væsentlig forurening.

### **Offentliggørelse af registrering**

Meddelelse om registreringen af de 2 bestående mellemstore fyringsanlæg offentliggøres på Digital Miljøadministration (DMA) sammen med nedenstående oplysninger, jf. § 93 stk. 1 og stk. 4 i bekendtgørelsen.

1. Fyringsanlæggenes nominelle indfyrede termiske effekt er:
  - Naturgasmotor nr. 1: 6,8 MW
  - Naturgasmotor nr. 2: 6,8 MW
2. Fyringsanlæggene er 2 stk. Bregen naturgasmotorer.
3. Fyringsanlæggene anvender følgende brændsel.
  - Motor 1: 100 % naturgas
  - Motor 2: 100 % naturgas
4. Fyringsanlæggene skal til enhver tid leve op til gældende emissionsgrænseværdier for det anvendte brændsel.
5. Fyringsanlæggenes idriftsættelsesdato er:
  - Motor 1: 1. december 1994
  - Motor 2: 1. december 1994
6. Virksomhedens branchekode er 353000 "Varmeforsyning"
7. Fyringsanlæggene vil være i drift i følgende antal timer årligt og med følgende gennemsnitlige belastning:
  - Motor 1: 1.700 timer med en gennemsnitlig belastning på 6,8 MW (100 %)
  - Motor 2: 1.700 timer med en gennemsnitlig belastning på 6,8 MW (100%)
8. Anlægget er ikke et nødanlæg.
9. Fyringsanlæggene ejes af Andelselskabet Oksbøl Varmeværk, Industrivej 10. Anlæggene er placeret på denne adresse.

### **Præstationskontrol**

De 2 anmeldte fyringsanlæg er omfattet af reglerne om præstationskontrol i § 24 i bekendtgørelsen hvilket betyder, at der skal foretages præstationskontrol på anlægget mindst hvert andet år når motorerne har mindre end 3.000 årlige driftstimer. Driftstimerne skal opgøres som rullende gennemsnit over 5 år. Præstationskontrollen skal foretages for NO<sub>x</sub> og CO.

Målingerne skal foretages som akkrediterede målinger i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelsens bilag 6.

### **Frafald af regulering i miljøgodkendelse**

Når virksomheden overgår til regulering af MCP-bekendtgørelsen d. 1. januar 2025 for ovenstående anlæg, vil regulering af de 2 motorer udgå af følgende miljøgodkendelse:

- Miljøgodkendelse af Oksbøl Varmeværk af. 2. november 2004.

Miljøgodkendelsen vil stadig være gældende, da den regulerer virksomhedens naturgaskedel på 4 MW som først skal anmeldes senest 1. september 2028. Vilkår om støj og afksthøjder er stadig gældende for de 2 bestående motorer jf. § 100 stk. 3 i bekendtgørelsen.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er omfattet af § 1 i brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2023. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på anmeldelsen indtil dags dato: 3,5 timer.

### **Klage**

Det er ikke muligt at klage over registreringer til anden administrativ myndighed.

### **Lovhenviisning**

- Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg nr. 1535 af 9. december 2019
- Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1519 af 29. juni 2021

Har i spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er i velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

**Jonas Tjørnelund**  
Miljøsagsbehandler

E [jtjr@varde.dk](mailto:jtjr@varde.dk)