



Kommunale Værker  
Rønnedevej 7  
4100 Ringsted

## Tilslutningsstilladelse til ejendommen Rønnedevej 7, 4100 Ringsted. Matr. nr. 43 a og b, Ringsted Markjorder.

Ringsted Kommunale Værker har i ansøgning af 29. april 1999 søgt om tilladelse til afledning af regn- og spildevand til offentlig kloakanlæg fra ovennævnte ejendom.

På baggrund af det foreliggende materiale giver Ringsted Kommune tilladelse til det ansøgte i medfør af § 8 i Miljøministeriets bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 - nr. 501 af den 21. juni 1999 på følgende vilkår:

### 1 Tilladelsens omfang

- 1.1 Tilladelsen omfatter det sanitære spildevand, tag- og overfladevand fra befæstede arealer samt processpildevand, der forekommer på ejendommen.
- 1.2 Der må udledes processpildevandet fra en udendørs og en indendørs vaskeplads, skyllevand fra blødgøringsanlæg, drænvand fra osmoseanlægget og spild ved service på varmecentral.
- 1.3 Virksomheden må maksimalt udlede 5000 m<sup>3</sup> processpildevand om året.

### 2 Tilslutning og dimensionering

- 2.1 Virksomhedens interne regn- og spildevandssystem anbefales udført som separatsystem (regn- og spildevand adskilles) og tilledes den offentlige kloak i Rønnedevej.
- 2.2 Alt processpildevand fra vaskepladser skal ledes gennem sandfang og olie- og benzinudskillere inden tilslutning til det interne spildevandssystem. Olieholdigt spildevand fra varmecentralen skal ledes gennem særskilt magasinbrønd og olieudskillere. Sanitært spildevand skal ledes uden om olie- og benzinudskillerne.

Miljøafdelingen

30. maj 2002

Lokal tlf. nr. 57626341

Sag nr. 06.01.15G01  
1996-303

Teknisk Forvaltning  
Rønnedevej 9  
4100 Ringsted

Tlf. 57 62 62 62  
Fax 57 62 63 15

ringsted@ringsted.dk  
www.ringsted.dk

Åbningstider:  
Mandag - Torsdag  
10.30 - 15.00  
Fredag  
10.30 - 13.00

- 2.3 Sandfanget ved den indendørs vaskeplads skal have et rumindhold på mindst 2000 liter, være lukket og etableret med dykket tilløb.
- 2.4 Der skal være etableret sikring af olie- og benzinudskilleren mod tømning ved hævertvirkning.
- 2.5 Olie- og benzinudskillerene skal være forsynet med automatisk flydelukke, der lukker for tilløbssiden (den rene side), når opsamlingskapaciteten er fuldt udnyttet.
- 2.6 Sandfang og olie- og benzinudskiller skal være placeret således, at de til enhver tid er tilgængelig for Ringsted Kommune.
- 2.7 Udentørs vaskeplads må maksimalt anvendes 2 gange/ måned før der skal søges om fornyet tilslutningstilladelse.

### 3 Egenkontrol

- 3.1 Vaskepladsen må kun anvendes til vask af virksomhedens materiel.
- 3.2 Vask må foretages med højtrykrenser med varmt og koldt vand uden brug af vaskemidler.
- 3.3 Olie- og benzinudskilleren skal tømmes efter behov. Tømningsfrekvensen aftales med miljøafdelingen, Teknisk Forvaltning.
- 3.4 Sandfanget skal tømmes efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Tømning skal ske, når 2/3 af opsamlingskapaciteten er opbrugt. Sandfangets indhold skal afleveres på kontrolleret losseplads.
- 3.5 Dokumentation for tømning af sandfang og olie- og benzinudskilleren skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden Ringsted Kommune.
- 3.6 Olie- og benzinudskilleren skal fyldes op med vand umiddelbart efter tømning samt inden ibrugtagning.
- 3.7 Udskilleren skal vedligeholdes, renses og kontrolleres i overensstemmelse med producentens anvisninger. Dato samt bemærkninger til kontrollen skal indskrives i en driftjournal.
- 3.8 Virksomheden skal en gang om måneden pejle sandfang og olie- og benzinudskillerne. Pejleresultatet skal indføres i en driftjournal.
- 3.9 Driftsjournalen forelægges Ringsted Kommune på forlangende. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.
- 3.10 Ringsted Kommune kan kræve etableret en inspektionsbrønd med frit faldende vandstråle, så det er muligt at udtage prøver af spildevandet.
- 3.11 Ringsted Kommune kan kræve, at der udtages op til 2 prøver om året. Prøverne skal på virksomhedens regning udtages og analyseres for mineralsk olie af et uvildigt, akkrediteret firma eller laboratorium.
- 3.12 Prøverne skal udtages som øjebliksprøver fra inspektionsbrønd for proces-spildevand som defineret under pkt. 3.11. Prøveudtagningen skal ske under forhold, hvor virksomheden er i fuld drift, dvs. der vaskes på pladsen under anvendelse af de aktuelle vaskemidler.

- 3.13 Måleresultaterne skal senest 6 uger efter sprøveudtagningen sendes til Ringsted Kommune.
- 3.14 Ringsted Kommune kan – hvis det skønnes nødvendigt – på baggrund af målingerne fastsætte kravværdier for mineralsk olie i spildevandet, og/eller fastsætte evt. driftsmæssige krav af hensyn til spildevandets olieindhold.
- 3.15 Ringsted Kommune kan til enhver tid – dog højst én gang årligt – forlange tæthedsprøvning af udskilleranlægget eller dele heraf. Tæthedsprøvning skal foretages af et firma, der er forhåndsgodkendt af Ringsted Kommune

#### **4 Tilladelsens gyldighed**

- 4.1 Denne tilladelse træder i kraft fra dags dato.
- 4.2 Ved ændringer i spildevandets mængde, sammensætning og indhold eller anlæggets udformning skal der søges om ny tilladelse.

#### **Klagevejledning**

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 698 af 22. september 1998 påklages til Miljøstyrelsen.

Eventuel klage skal senest 4 uger efter tilladelsens udstedelsesdato skriftligt stiles til Miljøstyrelsen og indgives til Ringsted Kommune, der videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Fristen for indgivelse af søgsmål er i henhold til § 101 i Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 698 af 22. september 1998 6 måneder fra tilladelsens udstedelsesdato.

#### **Generelt**

Virksomheden skal være tilsluttet Modtagestationen I/S Fasans periodiske tømningsordning for olie- og benzinudskillere, Skyttemarksvej 20, 4700 Næstved, tlf. 55728140.

Ved ændringer i spildevandets sammensætning og indhold eller kloaksystemets udformning, fremsendes fornyet ansøgning til behandling i Ringsted Kommune.

Tilladelsen kan tages op til fornyet behandling, såfremt Ringsted Kommune finder det påkrævet.

Oplysninger om driftsuheld med betydning for spildevandsudledningen, skal i alle tilfælde straks videregives til Ringsted Kommune på tlf.: 57612050. Udenfor normal arbejdstid gives oplysningerne til alarmcentralen, tlf. 112.

Påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder inden klagefristens udløb sker på den pågældendes eget ansvar og indebærer ingen indskrænkning i klagemyndighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.

Det ansøgte kloakarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester, og forinden tilslutning anmeldes til syn hos Ringsted Kommunes tekniske forvaltning.

Opmærksomheden skal henledes på, at etablering af spildevandsanlægget ikke må påbegyndes, før der er meddelt byggetilladelse til projektet som helhed.

Tilladelsen omhandler ikke godkendelsesforholdet til anden lovgivning.

**Indgået materiale og oplysninger.**

- Ansøgning af 29. april 1999
- Udkast til spildevandstilladelse af 12. august 1999
- Notat over samtale mellem Kommunale Værker og miljøafd. 8. december 1999
- Notat af 22. juni 2000
- Mail af 30. januar, 10. april og 24. maj 2002
- Kloaktegning modtaget den 15. maj 2002

Venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anne Lise Dahl", written over a horizontal line.

Anne Lise Dahl

ingeniør

Kopi: DN, Masnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø.  
Friluftsrådet, Amtsførmand Fl. Larsen, Raklev Skillevej 61, 4400 Kalundborg