

Falcks Redningskorps A/S Falck Huse

Antvorskov Alle 135

4200 Slagelse

Center for Miljø, Plan og
Teknik
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Slagelse Kommune har den 09. maj 2019 foretaget et varslet basis miljøtilsyn, jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹, hos Falcks Redningskorps på Antvorskov Alle 135.

3. juni 2019
Sagsnr.: 2019-192283

Kontaktperson:
Lyndsey Samantha Craft
Direkte tlf. 58 57 47 29
Mail: lycra@slagelse.dk

Tilsynet gav anledning til følgende indskærper:

- Palletanken med AdBlue skal være beskyttet mod påkørsel og skal placeres på en opsamlingsbakke jf. §12 stk. 2 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.² "[...]Opbevaring af de i stk. 1 nævnte stoffer eller blandinger skal finde sted i egnede beholdere, som skal placeres på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området [...]"
- Palletanken med sprinklervæske skal ligeledes være beskyttet mod påkørsel og skal placeres på en opsamlingsbakke jf. §12 stk. 2 i Autoværkstedsbekendtgørelsen.²
- Dokumentation for ændringen af ovenstående bedes indsendt senest **den 16. juni 2019.**

EAN nr. 5798007389727

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevarerministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen³. Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet,

¹ LBK. nr. 1121 af 03/09/2018: Lovbekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1312 af 08/11/2016: Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

³ BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen⁴. I 2019 opkræves 328,62 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon 58 57 47 29 eller mail lycra@slagelse.dk.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Craft
Miljømedarbejder

⁴ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Lyndsey Craft

Fra virksomheden deltog: Peter Riis

Virksomheden er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2 punkt 6.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'H51 Garageanlæg > 3 stk. Ingen': (Kategori: 2)

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
4dt	2001460	ANTVORSKOV HGD., SLAGELSE JORDER

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.	Adr. beskyttet
FALCK DANMARK A/S	Sydhavnsvej 18	2450 København SV	Nej

Betalers adresse	Falcks Redningskorps A/S Falck Huse, Antvorskov Alle 135, 4200 Slagelse
Tlf. / mobil	53532222 / 70201031
E-mail	kontakt@falck.dk
Hjemmeside	www.falck.dk
CVR- / P-nummer	16271241 / 1003125757
Etableringsdato	01.01.1982
Driftstider (kl.):	Hverdage: Døgnbemanding Lørdage: Døgnbemanding

	Søn- og helligdage: Døgnbemanding
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	<ul style="list-style-type: none"> - Stationen er døgnbemandet og huser både brandbiler, ambulancer og personbiler - Gulvet er lavet af støbt beton og løber til olieudskiller - Personalet kan lave småreparationer på deres egne biler - Vaskehal: Afløbet løber til olieudskiller

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<ul style="list-style-type: none"> - Batterier: Opsamles i kasser og køres til genbrug - Olieudskiller: Tømmes hvert halve år

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<ul style="list-style-type: none"> - AdBlue: Står i egnet container. Dog uden opsamlingsbakke. I rum med støbt gulv, med afløb til olieudskiller. Palletanken skal straks placeres i en opsamlingsbakke /tank, og flyttes således at den står i beskyttelse for påkørsel. - Sprinklervæske: Opbevares i egnet beholder i rum med støbt gulv og afløb til olieudskiller. Palletanken skal straks placeres i en opsamlingsbakke /tank, og flyttes således at den står i beskyttelse for påkørsel.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<ul style="list-style-type: none"> - Olie: Opbevares i egnet beholder på opsamlingsbakke, i beskyttelse for vejrlig og påkørsel - Benzin og diesel: Opbevares under halvtag udenfor i egne beholdere, på opsamlingsbakke

Tanke (BBR)

Matr. nr	Ejerlav	Fabr . år	Fabr. Nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
4dt	2001460	1982	15949	Tank (Produkt på væskeform)	02-001	1982	Mineral-ske olie-produkter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	6.000	Nedgravet/underjordisk	27-08-2022
4dt	2001460	1982	15948	Tank (Produkt på væskeform)	02-001	1982	Mineral-ske olie-produkter (Olie-tankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)	10.000	Nedgravet/underjordisk	27-08-2022

Matr. nr	Ejerlav	Fabr . år	Fabr. Nr.	Klassi- fikati- on	Type nr.	Etab. år	Indhold	Str. (L)	Placering	Sløjf. frist
4dt	2001460	1982	15950	Tank (Pro- dukt på væ- ske- form)	02-000	1982	Fyrings- gasolie	2.500	Nedgravet/ underjordisk	27-08- 2022