

Tilsynsrapport

Tilsyn udført 29. april 2024

Søllested Fjernvarmeværk Jernbanegade 25, 4920 Søllested

Jernbanegade 25, 4920 Søllested

CVR-nr: 31151899

P-nr.: 1014453659

SagsID: 961808

Sagsnummer: 09.02.08-K08-3-24

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed

Team Natur og Miljø

"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk

Telefon: 5467 6767

Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er et varmekværk som består af en halmkedel på 4,5 MW og en oliekedel på 4,6 MW, der fungerer som nød anlæg.

Varmekværkets miljøgodkendelse er revurderet i 2007, og placerer værket under godkendelsesbekendtgørelses bilag 2, listepunkt G 202. det er dog tilsynsmyndigheden vurdering, at værket er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

"Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW."

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2007.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2021.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte ikke håndhævelser.

Punkter, der er ført tilsyn med

Drift

Affald

Farligt affald og opbevaring af olie og kemikalier

Støj

Tankanlæg

Jordforurening konstateret på tilsynet

Der kunne på tilsynstidspunktet ikke umiddelbart konstateres nogen form for jordforurening.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ikke relevant.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.