

**Frederikshavn Kommune**

Rådhus Allé 100  
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00  
tf@frederikshavn.dk  
www.frederikshavn.dk  
CVR-nr. 29189498

**18. maj 2021**

**Miljøtilsyn med Ribberholtvej 42 i henhold til husdyrloven**

Frederikshavn Kommune foretog den 17. maj 2021 tilsyn med miljøforholdene på Ribberholtvej 42, 9900 Frederikshavn.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>1</sup> bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Sløjfning af tank

På ejendommens BBR-meddelelse er der registreret overjordisk 1800 l tank fra 1989.

Jf. gældende olietankbekendtgørelse, nr. 1257 af 27. november 2019, § 44, stk. 2 skal tanken sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det indskræpes derfor, at tanken sløjfes med øjeblikkelig virkning.

Kontaktperson: Preben Simonsen, tlf. 98 45 63 70, mail: [prsi@frederikshavn.dk](mailto:prsi@frederikshavn.dk)

- Sløjfning af boring

Boring til drikkevand på ejendommen er blevet nedlagt i 2013, da ejendommen blev tilkoblet vandværk.

Boringen skal derfor sløjfes, hvilket kan ske ved henvendelse til en brøndborer.

Frederikshavn Kommune skal derfor modtage anmeldelse om sløjfning senest 1. september 2021.

Kontaktperson: Aia Eriksen, tlf. 98 45 79 93, mail: [aaer@frederikshavn.dk](mailto:aaer@frederikshavn.dk)

**Center for Teknik og Miljø**

Sagsnummer: GEO-2010-2843

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56  
E-mail: [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

- Jordvarmeanlæg

Du har i 2011 fået tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg.

Du har dog aldrig færdigmeldt jordvarmeanlægget, hvilket kan ske til undertegnede på mail [jast@frederikshavn.dk](mailto:jast@frederikshavn.dk)

### **Miljøriskovurdering**

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

### **Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

### **Digital Miljøadministration**

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

### **Gebyr**

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Jacob Stauffeldt

# Tilsynsrapport

## for landbrugstilsyn den 17. maj 2021

Ribberholtvej 42, 9900 Frederikshavn

Kapitel 5 godkendelse	
Lokaliseringsgodkendelse	
Bedriftstype	
Dyreenheder i alt	169,23

Ejer	Hans Jacob Høst Nielsen
Adresse	Ribberholtvej 42, 9900 Frederikshavn

Telefon	98484806	Mobil	40277748
E-mail	hans@jncomputer.dk	CVR nr.	12788894
Fax		P. nr.	

## Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	6.600	169,23	3.268,65	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Staldene er lejet ud til Svennum I/S, Knoppenvej 24, 9900 Frederikshavn og kontaktperson er Brian Kjær. Tilladelse forventes udnyttet fuldt ud.

## Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommen er ikke omfattet af miljøgodkendelse

## Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Anvendes ikke
Gyllebeholder	Gyllebeholder er placeret på anden mands areal, men støder op helt op til ejers areal og gyllebeholder er registreret under Ribberholtvej 42. Gyllebeholder administreres af Ledet I/S (Jimmy) Dykket indløb og flydelag godkendt. Beholder er ikke omfattet af krav om alarm eller barriere/terrænændring. 10-års beholderkontrol udført maj 2019. Ledet I/S efterspørges vedr. logbog
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Møddingsplads	Ingen møddingsplads

## Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Ledet I/S efterspørges

## Harmonikrav

Udspretningsareal (ha): \_\_\_\_\_

Hamonikrav (DE/ha/år): 1,4

## Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. Sprøjtemidler	Ingen sprøjtemidler og intet sprøjteudstyr

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt nedsivningsanlæg, hvor tank tømmes efter gældende regler

## Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Overjordisk 1800 l tank fra 1989, som skal sløjfes. Forholdet indskærpes. Overjordisk plastdieseltank fra 2004 til diesel, hvor der er særlige placerings- og afstandskrav.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet oplag af farligt affald
Affald, generelt	Afleveres via dagrenovation

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Forholdet blev ikke gennemgået
Drikkevandsforsyning	Boring til drikkevand blev nedlagt i 2013 og ejendommen blev tilkoblet vandværk. Boring skal sløjfes og sløjfning anmeldelse til CTM.
Markvandingsboring	Ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Ejer mangler at indsende færdigmelding for etablering af jordvarmeanlæg.