

Tilsynsrapport

Tilsyn udført 21. marts 2024

Maribo Varmeværk - Flisfyret, C. E. Christiansens Vej 23A, 4930 Maribo

C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo

CVR-nr: 11135617

P-nr.: 1000187343

SagsID: 959895

Sagsnummer: 09.02.08-K08-2-24

Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed

Team Natur og Miljø

"Virksomhed og Spildevand" – virksomhedogaffald@lolland.dk

Telefon: 5467 6767

Fruegade 7, 4970 Rødby

Bilag 1

Virksomhedstype

Virksomheden er et flisfyret varmekværk og er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201.

"Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5MW og mindre end 50 MW."

Virksomheden har en miljøgodkendelse fra 2017.

Baggrund for tilsynet

Tilsynet var et varslet basistilsyn. Seneste tilsyn var i 2021.

Håndhævelser medført af tilsynet

Tilsynet medførte ikke håndhævelser. Dog blev det oplyst, at oplag af olie og kemikalier/lud skal opbevares på spildbakke.

Punkter, der er ført tilsyn med

- Miljøgodkendelsens vilkår.
- Tilslutningstilladelsen vilkår "spildevand" fra 2017.
- Tilslutningstilladelsen vilkår "tag og overfladevand regnvandsbassinet" fra 2018.
- Bioaskebekendtgørelsen.

Jordforurening konstateret på tilsynet

Der kunne på tilsynstidspunktet ikke umiddelbart konstateres nogen form for jordforurening.

Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser

Ikke relevant.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.