



Bounum Maskinstation A/S
Ndr Bounumvej 11
6870 Ølgod

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed Bounum Maskinstation A/S

Adresse Ndr Bounumvej 11, 6870Ølgod

CVR nr. 29180636

Dato for tilsyn Den 01.02.2024

Fra virksomheden deltog Kenneth Dahl Christensen

Tilsynet udført af Anne Marie Thomsen

01-02-2024

AMOT
Direkte tlf.: 7994 7559

Sagsnr.: GEO-2024-00121

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Spildolietank
Spildolietanken er fra 1995. Sløjfningsterminen på en overjordisk ståltank uden indvendig korrosionsbeskyttelse er 30 år. Da tanken indeholder spildolie, som er mere korroderende end almindelige olieprodukter **henstiller** Varde Kommune at tanken sløjfes/erstattes senest i 2025.

Oliespild ved tankanlæg
Ved tilsynet blev der konstateret oliespild på belægningen ved tankpladsen. Oliespildet opstår når flere køretøjer tanker på samme tid, hvorefter der kan opstå undertryk i tanken, hvilket kan give et "skvulp" ud af udluftningsrøret. Virksomheden har forsøgt at afhjælpe dette ved at montere et klæde om udluftningsrøret. Oliespildet var ikke løbet uden for belægningen.

Varde Kommune **henstiller**, at virksomheden er opmærksom på straks, at få opsamlet eventuelt spild med kattegrus eller lignende.

Batterikasse
Kassen til opbevaring af brugte batterier var slidt. Der var dog ikke vand i kassen. Varde Kommune **henstiller**, at kassen udskiftes.

Type af virksomhed H51

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



Tilsynstype

Basistilsyn - Varslet

Side 2 / 2

Ved tilsynet er følgende gennemgået

Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort.
Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke.
Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.

Resultaterne af egenkontrollen

Ok

Konstateret jordforurening

Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt).

Risikoscore

3,14

Brugerbetaling

I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet.
Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5,5 timer.

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Miljøsagsbehandler

E amot@varde.dk