



Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring

HJØRRING VARMEFORSYNING

Buen 7

9800 Hjørring

Hjørring den 27. april 2024

Sagsnr.: 09.40.10-G01-1-24

Hjørring Kommune

Springvandspladsen 5

9800 Hjørring

Telefon +4572336743

www.hjoerring.dk

Afgørelse efter screening i henhold til Miljøvurderingsloven

Hjørring Kommune har 29.02.2024 modtaget jeres VVM-screening og projektforslag om etablering af fjernvarmeledninger (matr.nr. findes i bilag).

Afgørelse efter §21 i Miljøvurderingsloven¹

Hjørring Kommune vurderer på baggrund af det indsendte og kommunens øvrige viden, at etablering af fjernvarmeledninger hverken på baggrund af dens art, dimensioner eller placering, må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Det betyder, at udvidelsen *ikke* kræver miljøvurdering.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at der ikke er krav om miljøvurdering af projektet, altså at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente eventuelle nødvendige tilladelser eller dispensationer efter anden lovgivning for at realisere projektet.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Begrundelse

Hjørring Kommune vurderer, at udvidelsen, herunder etablering af fjernvarmeledninger, hverken på baggrund af art, dimensioner eller placering, må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. De enkelte vurderinger fremgår af vedlagte screeningskema.

Hovedårsagen til kommunens vurdering er, at udvidelsen ligger i et eksisterende erhvervsområde, og at anlæggelsen og driften vurderes, ikke påvirker omgivelserne i væsentlig grad ud fra de foranstaltninger, der bliver gennemført.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 4 af 03/01/2023



De foranstaltninger, der gennemføres for at undgå eller forebygge væsentlig miljøeffekt er, at der i anlægsperioden holdes styr på råstoffer, opgravet jord (herunder også forurenede jord), affald mv. som beskrevet i VVM-anmeldelsen.

I driftsfasen skal der være lækagealarmer på fjernvarmeledninger, så utætheder hurtigt registreres.

Hvorfor screening

Ifølge Miljøvurderingsloven skal der ved visse anlæg foretages en vurdering af, hvorvidt der skal foretages en egentlig miljøvurdering på baggrund af en af bygherre frembragt miljøkonsekvensrapport, inden der tages endelig stilling til gennemførelsen af projektet.

Anlæggelse af en fjernvarmeledning er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3. Energiindustrien, b) Industri anlæg til transport af gas, damp og varmt vand.

Høring

Hjørring Kommune har vurderet, at offentligheden skal høres, da det vurderes at to lodsejere har særskilte individuelle interesser og har i perioden 11.04-25.04 2024 foretaget en høring.

Høringen gav ikke anledning til henvendelser.

Offentliggørelse

Afgørelsen bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside www.hjoerring.dk.

Klagevejledning

Der kan er for denne afgørelse klages over retlige spørgsmål i afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet².

Det samme³ kan miljøministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen, dvs. **senest 27.05.2024 kl. 23.59**

² Jf. §49 i Miljøvurderingsloven

³ Jf. §50 i Miljøvurderingsloven



Klagen skal indsendes digitalt til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via "Klageportalen". Link til portalen findes på forsiden af www.nmkn.dk samt via www.virk.dk eller www.borger.dk. Nævnet opkræver gebyr, som tilbagebetales ved helt eller delvis medhold i klagen.

Ønsker du at få sagen afgjort ved en civil domstol, skal du anlægge sag via politiet inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Ankestyrelsen vil også på din henvendelse kunne tage stilling til om Hjørring Kommune har forvaltet sine pligter i sagen.

Afslutningsvis

Der er til en hver tid aktindsigt⁴ i sagen, og Hjørring Kommunes Team Miljø står til rådighed ved spørgsmål.

Med venlig hilsen

Lene Pors
Team Miljø
Tlf. +4572336743
lene.pors@hjoerring.dk

Bilag:

- Anmeldelsen og ansøgning af dato 29.02.2024 med tilhørende bilag
- Matrikel nummerer

⁴ Jf. Offentlighedsloven og Miljøoplysningsloven.