

**BILAG 1: Tilsynsrapport for miljøtilsyn den 2. december 2022**

<b>Virksomhed</b>	
Navn	Birkerød Motocross Klub
Adresse	Gammel Holtevej 24A, 2950 Vedbæk
CVR	37237418
P.nr.	1020906681

<b>Virksomheden er omfattet af</b>
Z01 Autoværksted

<b>Baggrund for tilsynet</b>				
Dato	Basis-tilsyn <sup>1</sup>	Prioritet tilsyn <sup>2</sup>	Kampagne-tilsyn <sup>3</sup>	Øvrige tilsyn: beskriv jf. Bek. § 7 og § 9
15. marts 2023	X			

<b>Der er udført tilsyn med</b>						
Dato	Affald	Luft-emission	Spildevand	Tank-anlæg	Støj	Andet
15. marts 2023	X				X	

<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Ja: X (delvis)	Nej:

<b>Krav om indberetning om egenkontrol</b>	Ja:	Nej: X
Ingen krav om indberetning, men diverse kontroller skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.		

<sup>1</sup> Regelmæssige miljøtilsyn med virksomheder og husdyrbrug jf. fastlagt tilsynsfrekvens

<sup>2</sup> Del- eller samlet tilsyn, der er målrettet områder eller aktiviteter, som er årsagen til tilsynet, jf. en miljørisikovurdering af virksomheden og husdyrbruget.

<sup>3</sup> Afgrænset tilsynsindsats rettet mod en branche eller et miljøtema

Håndhævelser ved tilsyn			
Afgørelser	Meddelt dato	Opfyldt dato	Konklusion
Indskærpe- ser	31. marts 2022		<p>1. INGO skal inden den 1. maj 2023 sende den sidste og forrige kontrol udført i henhold til § 9 stk. 1, for at dokumentere at ge-indvindingsudstyret fungerer tilfredsstillende, og at værdierne i § 3, stk. 2 og 3, overholdes – begge krav iht. dampgenindvingsbekendtgørelsen.</p> <p>2. INGO skal inden den 1. maj 2023 sende dokumenter for den anden udførte egenkontrol i 2022 iht. § 9 stk. 2 i dampgenindvingsbekendtgørelsen (kommunen har modtaget dokumenter for den udførte egenkontrol af 30. maj 2022).</p> <p>3. INGO skal sende dokumentation for tæthedskontrollen, som blev udført ifm. etableringen af udskilleren iht. § 9 stk. 7 i benzinstationsbekendtgørelsen. Hvis tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra påfyldningsplads og salgsplads til og med den pågældende benzin- og olieudskiller ikke blev udført ifm. etableringen af INGO på adressen, skal der udføres en tæthedskontrol af det samlede afløbssystem inden 1. juni 2023.</p> <p>4. INGO skal inden den 1. maj 2023 fremsende dokumentation for tømning af olie- og benzinudskiller iht. §18 i erhvervsaffaldsregulativet samt en situationsplan med olie- og benzinudskiller, sandfang mm. Kommunen har modtaget dokumentation for tømning af sandbrønde og vejbrønde. Det fremgår ikke af skemaet, at olie- og benzinudskiller blev tømt samtidigt.</p> <p>5. INGO skal inden den 1. maj 2023 oplyse afhenter af tønde til brugt kattegrus, som skal betragtes som farligt affald iht. affaldsbekendtgørelsen.</p> <p>6. INGO skal fremsende oplysning om måleren til "Levelalarm" omfatter hele tanken og ikke kun tank 3 iht. § 6 stk. 3 i benzinstationsbekendtgørelsen.</p>
Påbud			Ingen
Forbud			Ingen

Evt. påklage af afgørelser				
Afgørelser	Meddelt dato	Påklaget dato	Afgørelse dato	Konklusion
Påbud				Ingen
Forbud				Ingen

Til offentliggørelse