

JERSLEV VARMEVÆRK
Palægade 6
9740 Jerslev J

Plan og Miljø

Dato: 12-10-2018
Sags. nr.: 09.02.08-K08-21926-09
Sagsbeh.: Tine Eis
Lokaltf.: +4599455420
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
CVR 29189501
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 5. oktober 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af 18. september 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Lars Larsen, JERSLEV VARMEVÆRK
- Kasper Nimand Steffensen, Brønderslev Kommune
- Tine Eis, Brønderslev Kommune

Virksomheden er reguleret af følgende påbud, tilladelser og godkendelser fra Brønderslev Kommune:

- Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse af 22. marts 1993
- § 19 tilladelse til etablering af solvarmeanlæg af 4. juni 2015
- § 19 tilladelse til udvidelse af solvarmeanlæg af 18. juli 2018

Tilsynet gav anledning til nedenstående kommentarer.

Generelt

Kraftvarmeværket er reguleret efter en miljøgodkendelse fra 1993. Miljøgodkendelsen afspejler ikke længere helt de faktiske forhold. Brønderslev Kommune har tidligere fortalt jer, at miljøgodkendelsen vil blive taget op til revision. Der er dog for nylig kommet en ny bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹, som kraftvarmeværket er omfattet af. Senest den 1. september 2023 skal værket indsende en anmeldelse til Brønderslev Kommune efter denne bekendtgørelse. Krav om miljøgodkendelse bortfalder derved. Brønderslev Kommune vurderer, at det ikke er relevant at påbegynde en revision af miljøgodkendelsen nu, da den nye bekendtgørelse og en anmeldelse herefter vil erstatte miljøgodkendelsen inden for 5 år.

Afkast og luftemissioner

Seneste emissionsrapporter er fra december 2017. Brønderslev Kommune har ingen kommentarer hertil.

Affald

Der blev fremvist kvitteringer for afhentning af farligt affald samt for tømning af olieudskiller.

¹ Bekendtgørelse nr. 751 af 28/05/2018 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg.

Tanke

I henhold til BBR findes der to olietanke på adressen, som er i drift. Anlægsnr. 1 er en 1000 l galvaniseret ståltank fra 1993 indeholdende ny fyringsolie. Anlægsnr. 3 er en 1200 l olietank fra 1996 indeholdende smøreolie.

Ud over de ovenfor nævnte tanke, findes der på adressen en tank til spildolie. Denne registreres i BBR.

Jf. olietankbekendtgørelsens² §45 skal overjordiske olietanke af stål udskiftes efter 30 år.

Ved tilsynet fotograferede Brønderslev Kommune mærkepladerne på tankene. På mærkepladerne på de to urbas-tanke fremgår tankens godkendelsesnummer ikke. Du bedes derfor indsende kopi af tankattest for disse tanke.

Egenkontrol

Jf. vilkår 12 i miljøgodkendelse af kraftvarmeværket, skal værket føre journal over forbrug af naturgas. Denne blev forevist og fundet tilfredsstillende.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning.

Solfangeranlæg

Efter vilkår 20 i §19-tilladelsen skal solfangeranlægget årligt kontrolleres af en sagkyndig. Efter vilkår 23 skal alarmerne ligeledes kontrolleres årligt. Da der er uklarhed over, hvordan kontrolvilkåret skal tolkes og hvad kontrollen skal indeholde, vil forholdet blive drøftet internt i kommunen og med nabokommunerne.

Du vil høre nærmere, når der er afklaring herpå.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 4 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Offentliggørelse og aktindsigt

Tilsynsmyndigheden skal efter ethvert fysisk tilsyn på virksomheden udarbejde en tilsynsrapport, der beskriver virksomhedens overholdelse af regler m.v. Ifølge tilsynsbekendtgørelsen³ skal denne tilsynsrapport offentliggøres senest 4 måneder efter udførelse af tilsynet. Det samlede tilsynsbrev offentliggøres i DMA-portalen (Digital MiljøAdministration) tidligst én måned fra modtagelse af dette brev, medmindre virksomheden mener, at der skal ske begrænsninger i forhold til aktindsigtsreglerne. Har virksomheden kommentarer til tilsynsbrev og -rapport skal disse være kommunen i hænde senest 14 dage fra modtagelse af dette brev.

² Bekendtgørelse nr. 1611 af 10/12/2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietankbekendtgørelsen)

³ Bekendtgørelse nr. 1476 af 12/12/2017 om miljøtilsyn (miljøtilsynsbekendtgørelsen)

Der gøres opmærksom på, at det er muligt at søge aktindsigt i sagen med de begrænsninger, der følger af aktindsigtsreglerne. Ønskes der aktindsigt skal begæringen herom angive den sag, hvis dokumenter virksomheden ønsker at blive gjort bekendt med.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Tine Eis

Praktikant

Tine.Eis@99454545.dk