

Miljø
Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge

Uno-X Mobility Danmark A/S
Kraftvej 1
3700 Rønne
Att.: Peter Madsen og Ulla Lægaard Pind



Bornholms Regionskommune
Center for Miljø, Plan og Kultur
Miljø
nmf@brk.dk
www.bornholm.dk
CVR: 26 69 63 48

2. september 2026

J. nr. 26/9802

Afgørelse vedrørende tidsfristforlængelse på vilkår i miljøgodkendelse (vilkårene C3 og N1)

Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur har den 22. august 2024 meddelt miljøgodkendelse til virksomheden Uno-X Mobility Danmark A/S (journalnummer 22/20339). Miljøgodkendelsen indeholder en række vilkår, herunder vilkår om etablering af separat drænvandssystem i tilknytning til lagertanke samt etablering af tætte tankgårde der kan tilbagehold produktindholdet i opstillede tanke.

Den 16. marts 2026 har CKM Engineering på vegne af Uno-X Mobility Danmark A/S indsendt anmodning om tidsfrist forlængelse for en række vilkår til Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur. De enkelte vilkår samt anmodning om tidsfristforlængelse er gennemgået nedenfor.

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at der ønskes en tidsfristforlængelse for vilkårene C3 og N1 i miljøgodkendelsen af 22. august 2024.

Vedr. vilkår C3

Alle overjordiske tanke skal opstilles i tankgård med tæt bund og sider, med et volumen svarende til minimum 100 % af volumenet af den største tank i tankgården. Tankgårde skal etableres med fald væk fra tankene. Tankgårdsbunden skal udføres som fast tæt belægning.

Vilkåret skal overholdes senest 31. marts 2026.

Projekt for tæt bund i tankgårde skal indsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden senest 1 måned inden arbejdet ønskes påbegyndt.

Uno-X Mobility Danmark A/S har projekteret løsningsforslag tilpasset de forskellige afsnit med tankgårde på virksomhedens areal, og som en del af løsningen etablering af et afsnit med jorddækkede tanke. Processen har været tidskrævende og indbefatter flere myndighedstilladelser samt tekniske undersøgelser og dialog med udførende entreprenører.

Anlægget skal opretholde drift under ombygningen, hvilket indebærer driftsmæssige begrænsninger og hensyn til sikkerhed og forsyningssikkerhed, som nødvendiggør opdeling af projektet i en række faser, og dette er også medvirkende til at give en forlænget gennemførelsestid.

Vedr. vilkår N1

Drænvand fra lagertanke skal ledes til separat drænvands-/sloptank for separering. Separeret olie bortskaffes som farligt affald eller pumpes tilbage til lagertanken. Vandfasen fra drænvands-/sloptank ledes til spildevandsledningen via olieudskiller.

Vilkåret skal være efterkommet senest den 31. marts 2026.

Projekt for fremtidig håndtering af dræn-/slopvand fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse senest én måned før forventet opstart af projektet.

Anlægsarbejdet med etablering af drænvandssystem gennemføres i tilknytning til arbejdet med etablering af de færdige tankgårde med tæt bund, hvorfor de forhold der begrunder ønsket om tidsfristforlængelser beskrevet under vilkår C3 også er gældende her.

Afgørelse

Bornholms Regionskommune, Center for Miljø, Plan og Kultur meddeler hermed ny ordlyd af vilkår C3 og N1 i miljøgodkendelsen af 22. august 2024. Regionskommunen har foretaget en miljømæssig vurdering af muligheden for at forlænge fristerne for de pågældende vilkår. På baggrund af en samlet vurdering af de miljømæssige forhold samt ud fra proportionelle betragtninger vurderes det, at fristerne for vilkår C3 til N1 kan forlænges inden for de tidsrammer, der er fastsat for de enkelte vilkår, uden at det medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Det forventes samtidig, at vilkårene C3 og N1 kan opfyldes inden for de nu angivne tidsfrister uden yderligere forsinkelser. Nedenfor er angivet den nye ordlyd af de enkelte vilkår:

Vedr. vilkår C3

Alle overjordiske tanke skal opstilles i tankgård med tæt bund og sider, med et volumen svarende til minimum 100 % af volumen af den største tank i tankgården. Tankgårde skal etableres med fald væk fra tankene. Tankgårdsbunden skal udføres som fast tæt belægning.

Vilkåret skal være efterkommet:

- 1. november 2026 for tank 21, 22 og 23.
- 30. september 2027 for projekt med nye jordtanke.
- 1. maj 2028 for tank 9 og 12

Projekt for tæt bund i tankgårde skal indsendes til godkendelse hos tilsynsmyndigheden senest 1 måned inden arbejdet ønskes påbegyndt.

Vedr. vilkår N1

Drænvand fra lagertanke skal ledes til separat drænvands-/sloptank for separering. Separeret olie bortskaffes som farligt affald eller pumpes tilbage til lagertanken. Vandfasen fra drænvands-/sloptank ledes til spildevandsledningen via olieudskiller.

Vilkåret skal være efterkommet:

- 1. november 2026 for tank 21, 22 og 23.
- 30. september 2027 for projekt med nye jordtanke.
- 1. maj 2028 for tank 9 og 12

Projekt for fremtidig håndtering af dræn-/slopvand fremsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse senest én måned før forventet opstart af projektet.

Tidligere meddelte afgørelser

Der er tidligere meddelt følgende afgørelser til virksomheden:

- Miljøgodkendelse for Uno-X Mobility Danmark A/S depot på Kraftvej 1 Rønne havn 3700 Rønne af 22. august 2026.

Denne afgørelse er stadig gældende dog med de ændringer af vilkår C3 og N1, som fremgår af nærværende afgørelse.

Lovgrundlag

Vilkårsændringerne er meddelt i henhold til Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025 og Godkendelsesbekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1027 af 2. september 2024.

Offentliggørelse

Denne afgørelse vedr. tidsfristforlængelse offentliggøres på Bornholms Regionskommunes hjemmeside, dagsdato, samt hos Miljøstyrelsen på Digital Miljø Administration (DMA).

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra dateringen af dette brev.

Klageberettiget er afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, i henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 98, stk. 1. Du klager via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal, som du finder via: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>

Du logger på Klageportalen med MitId. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Bornholms Regionskommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagen skal være indsendt og betalt i Klageportalen senest kl.23.59 den dag klagefristen udløber. Yderligere oplysninger om klagevejledning, klagegebyr, klagefrister og evt. fritagelse for at klage digitalt på klageportalen kan læses på Nævnenes Hus's hjemmeside; <https://naevneneshus.dk/> I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Bornholms Regionskommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender Bornholms Regionskommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge § 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen med de fastsatte vilkår er gældende indtil

klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet. Virksomheden får besked, hvis der indgives klage fra anden side.

Klageberettigede

Følgende klageberettigede har modtaget underretning om afgørelsen:

Styrelsen for patientsikkerhed

DOF og deres lokalafdeling

Danmarks Naturfredningsforening og deres lokalafdeling

Friluftsrådet og deres lokalafdeling

Greenpeace

Venlig hilsen

Mikkel Engset Høst

Miljømedarbejder