

Verdis Næstved
Brolæggervænget 1
4700 Næstved

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886205

naestved@naestved.dk

Dato
23. juni 2025

Sagsnr.
25-016645

Sagsbehandler
Jeannie Kristensen
jeakr@naestved.dk

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn på Verdis på Brolæggervænget 1 og 12, Næstved

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer 22. maj 2025.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

I skal sikre dieselolietankens påfyldstuds mod læk

I har fået opsat en 15.000 liter tanke til diesel, som er opsat i hallen på tæt belægning. På tilsynet blev det konstateret, at påfyldningsstudsens stod og lækkede.

I skal få en montør ud og renovere eller reparere påfyldningsstudsens, så den holder tæt. Det er ejer eller bruger af et anlæg over 6000 liter, som skal sikre at anlægget er tæt, jf. olietanksbekendtgørelsen¹ § 35

I skal **senest den 1. august 2025 indsende** faktura på, at I har haft montør ude og sikre/indrette påfyldningsstudsens mod læk.

I skal have indrettet en tankplads med tæt belægning

I har etableret en ny tankplads på belægning med betonsten (sf-sten). Denne type belægning er ikke tæt. I skal derfor enten flytte stander indendørs i hallen med tæt belægning eller få etableret en tæt belægning med afledning via udskilleranlæg, jf. regulativ for tankanlæg uden salg i Næstved Kommune – findes her:

<https://www.naestved.dk/media/arxbjnr3/regulativ-om-tankpladser.pdf>

¹ Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines nr 1257 af 27/11/2019



I skal inden **den 1. september** i samarbejde med rådgiver/eller kloakmester indsende en redegørelse/ tegning over, hvorledes I vil sikre, at I får indrettet en tankplads efter regulativet samt en forventet tidsfrist for udførsel. Tankpladsen kan evt. indrettes i kombination med vaskepladsen, hvis det sikres, at den eksisterende udskiller har eller kan få eftermonteret flydelukke.

Tilslutningstilladelser:

Der er ikke skriftlige gyldige tilslutningstilladelser fra vaskepladserne på hverken Brolæggervænget 1 eller 12. Næstved Kommune skal I forbindelse med udarbejdelse af fornyet tilslutningstilladelse bede om udbydende oplysninger:

Vaskepladsen på nr. 12 har i 2023 fået indsat et ekstra nyt sandfang for at tilbageholde slam. Næstved Kommune vil af hensyn til funktion af udskilleranlægget ved vask af skraldebiller på nr. 1 høre om det kan aftales, at der fremover kun vaskes affaldsbeholdere på vaskepladsen på nr. 12?

Hvis dette kan aftales, kan slamfang på nr. 12 fremadrettet tømmes af almindelig slamsuger, som kan aflevere det opsamlet slam på Næstved renseanlæg

I oplyste på tilsynet, at renovationsbiler bliver vasket manuelt med hedvandsvasker, dvs. forventeligt med tapvand. Betyder det at anlægget til rensning af opsamlet tagvand ikke længere er i funktion på brolæggervænget 1?

Næstved Kommune vil efter afklaring om indretning og placering af tankplads udarbejde fornyede spildevandstilladelser for henholdsvis Brolæggervænget 1 og 12.

I skal søge om fritagelse fra tømningsordning

I oplyste, at det er slamsugerfirmaet Norva, som tømmer udskillerne på de to adresser. I Næstved Kommune har vi en fast tømningsordning for olie- og benzinudskillere, som der kan søges om fritagelse for. Ansøgning om fritagelse skal sendes til affald@naestved.dk



Affaldssortering og indberetning

I udsorterer egen husholdsligende affald, mens det affald, der tømmes ud af hjemtaget beholder, alt sammen går i beholder til restaffald.

Da virksomheden ikke har aftaler med transportør/indsamler eller modtageranlæg, af mad-, rest- eller plastaffald, samt papir, pap og glas. er der ikke registret affaldsfraktioner af de typer i affaldsdatasystemet (ADS), I stedet benyttes egne skraldebiler (sammen med det husholdningsaffald) – efter aftale med Vordingborg Kommune.

Det fremgår af ADS, at der hentes affald fra virksomheden (registreret på Verdis Vordingborg) i form af elektronik affald (WEE) og batterier. Link til ADS: <https://www.ads.mst.dk/>

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn² og brugerbetaling³.

Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn⁴.

Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

⁴ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886205 eller mail jeakr@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Jeannie Kristensen
Miljøtekniker

Bilag:
Tilsynsrapport

TILSYNSRAPPORT

Baggrund for tilsynet	Basis- og Affaldstilsyn
Navn, adresse.	Verdis Næstved, Brolæggervænget 1, 4700, Næstved
CVR nr. / P-nr.	32660533, Brolæggervænget 1:1029664583 Brolæggervænget 12: 1023718339
Virksomhedstype	H 51. Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed
Tilsynsdato	22. maj 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Samlet miljø- og affaldstilsyn
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærper?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Nej

Hvad gælder for virksomheden:

- Tilslutningstilladelse fra 1996 til automastiks vaskeanlæg på brolæggervænget 1, som dog er bortfaldet i 2001
- Der er ingen skriftligt tilslutningstilladelse til vaskeplads på Brolæggervænget 12, men kloaktegning med vaskepladsen er godkendt i 1987.
- samt regulativ for tankanlæg

Ved tilsynet deltog:

Fra Verdis deltog afdelingsleder Mathias Madsen. Fra Næstved Kommune deltog Jeannie Kristensen og Julie Lindberg.

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:

Indretning og drift Brolæggervænget 1:

- Virksomhedens aktiviteter er vognmandskørsel i form af afhentning af affald - primært fra husholdninger i Næstved,



Ringsted og Vordingborg kommuner og evt. tilmeldt erhverv samt afhentning af storskrald og farligt affald.

- Bygningen er opdelt i hal – hovedsageligt til parkering af renovationskøretøjer, en vaskehal, medarbejderfaciliteter samt administration.
- Virksomheden har overtaget adressen den 1/3-23 og beskæftiger ca. 100 ansatte, hvoraf omkring 90 er chauffører.
- Virksomheden råder over 47 skraldebiler – heraf 7 stk. på el, 7 lastbiler og en personbil på el.
- Der kommer en servicevogn, som udfører mindre reparationer på køretøjerne efter behov, og som tager affaldet med sig. Egentlige serviceeftersyn udføres på værksted.
- Skraldebiler vaskes udvendigt i vaskehallen.
- Desuden er der fortsat offentligt tankanlæg på adressen, som drives af OK.

Indretning og drift Brolæggervænget 12

- Hallen anvendes hovedsageligt til vask af 800 liters containere.
- Der var en enkelt 800 liters container til rester fra indsamlede containere samt en container til engangshandsker.
- Hallen fremstod rodet.

Drifttid

- Alle medarbejder/biler kører ud fra adressen, og der arbejdes ikke i skiftehold.

Støj:

- Virksomheden er beliggende i blandet bolig- og erhvervsområde. Afstanden til nærmeste bolig er over 20 meter

Luftforurening:

- Ingen udsugning fra koldhaller.

Spildevand:

– Brolæggervænget 1:

- Renovationsbiler bliver vasket efter behov med hedvandsrensere udvendigt.
- Det automatiske anlæg bliver ikke brugt.
- Vaskehallen er tilsluttet sandfang og olieudskiller, som blev oplyst tømmes af Norva efter behov.

– Brolæggervænget 12:

- På vaskepladsen på Brolæggervænget 12 vaskes skraldespande/containere.
- Der er etableret nyt sandfang i 2023 på Brolæggervænget 12.

Tanke og tankanlæg:



- Der er i hallen på Brolæggervænget 1 opsat 15.000 liter overjordisk tank til diesel fra 2023, som er tilsluttet udendørs stander.
- Påfyldningsstudsens på tanken stod og drypper diesel, hvorfor der er stillet beholdere til opsamling af spild under.
- Udleveringsstander er blevet placeret mellem hallen og Oks tankplads., som var sikret mod påkørsel med betonklodser.
- Der tankes på den eksisterende sf-belægning og dermed ikke på tæt belægning.
- Desuden er der 5000 liter plastank til ad blue placeret i hallen.

Affald – registreres samlet fra de to adresser:

- Brolæggervænget 1 har et lager af containere, som indgår i ombytning hos kunder, eller som skal repareres.
- De containere/beholdere, som Verdis selv benytter til affald, er mærket med et stort mærkat med virksomhedens navn på.
- Brolæggervænget 12 havde en enkelt 800 liters container, hvori der kommer rester af indhold fra de containere, som vaskes, samt en container med brugte engangshandsker.
- Der bliver afleveret pap af HCS og papir af Meldgaard.
- HCS afhenter farligt affald.
- Virksomhedens eget producerede affald – (mad-, rest-, og plastaffald samt papir, pap og glas) bortskaffes via virksomhedens egne skraldebiler – efter aftale med Vordingborg Kommune.
- Alle registrerede data i Affaldsdataystemet er fra Brolæggervænget 12, som "Verdis Vordingborg" p.nr. 1023718339.
- Der findes ingen data i ADS på Brolæggervænget 1.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev på tilsynet aftalt, at:

- Virksomheden skal søge om fritagelse for den fast tømningsordning for udskiller.
- Der skal etableres tankplads med tætbelægning. Og hvis udendørs skal denne tilsluttes sandfang og udskiller.
- Næstved Kommune eftersender regulativ for tankanlæg, som gælder ved nyetablering/udskiftning af diesel/benzintanke.
- Ny/revideret udledningstilladelser skal udarbejdes

Bilag:

- Der blev ikke udleveret bilag på tilsynet.

Foto:



Foto 1 Verdis eget interne affaldssortering for husholdningslignende affald



Foto 2 Tankmærkat fra dieselolietanken i hallen på Brolæggervænget 1



Foto 3 Dieselloletankens påfyldningsstuds er utæt.



Foto 4 Virksomheden har etableret påfyldningsplads til venstre for OKs anlæg.



Foto 5 Belægning på påfyldningspladsen, som består af coloc sten (til venstre på foto).