



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 06.12.2018 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Ishøj Stationsvej 8, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Lis Larsen og Karin Blendstrup Jensen.

Fra virksomheden deltog: Drift leder Anita Pedersen.

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

Q01 = Autoværksteder (branchebekendtgørelse), og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2018 er timetaksten 322,49kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid der bruges på at sætte sig ind i lovgivningen. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr. 09.20.00-K08-3-18

Matrikler (BBR)

Matr.nr.	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
6dg	20852	TRANEGILDE BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejersnavn	Ejeradresse	Postnr.
Q8 DANMARK A/S	Arne Jacobsens Allé 7	2300 København S

Betaleradresse	Q8 Danmark A/S (Service station), Ishøj Stationsvej 8, Ishøj Attention: Anita Pedersen CVRnr: 61082913
Tlf. / mobil / e-mail	43 73 32 54
Hjemmeside	www.Q8.dk
CVR- / P-nummer	61082913 / 1003201670
Etableringsdato	01.01.1984
Spildevandstilladelse	Ingen
Kort beskrivelse	Sprinkler, Tank, Bilvask, Flaskegas, Grill/cafeteria, Butik, Blyfri 92, Blyfri 95, Diesel. Vaskehal omfattet af brugerbetaling
Antal ansatte:	13
Driftstider (kl.):	Hverdage: 0530-24 Lørdage: 07-24 Søn- og helligdage: 07-24
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m




Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	17-12-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-12-2018	Henstillinger	Manglende oplysninger om hvornår der sidste er udført dampgenindvending og om der er udført egenkontrol. Står ikke i driftsjournal. Oplysningerne skal tilsendes til Ishøj Kommune senest den 1. feb. 2019 på mail pvm@ishoj.dk
17-12-2018	Henstillinger	Mangler oplysninger om tankbeholdningen. Står ikke i driftsjournal. Oplysningerne skal tilsendes til Ishøj Kommune senest den 1. feb. 2019 på mail pvm@ishoj.dk

Jord- og grundvandsbeskyttelse

Jord-/grundvandsforurening	Grunden er V2-kortlagt på grund af spild af benzin og diesel	
Belægninger	Der er hele og tætte belægninger ved alle tankningsområder	

Bortskaffelse


Bortskaffelse af affald	Dagrenovation og pap afhentes af Marius Pedersen
-------------------------	--

Luftemissioner

Dampretur	Manglende oplysninger om hvornår der sidste er udført kontrol med returdampe og om der er udført egenkontrol. Står ikke i driftsjournal. Det sidste tilsyn er fra den 22. jan 2016 udført af Wennstrøm
-----------	---

Råvarer



Oplag af råvarer	<p>Råvare til vaskehallen opbevares i spildbækker og var lige opsat.</p> <p>Produkt blad til vaskeprodukter med dokumentation for at der ikke er A og B mærket stoffer i.</p> <p>Kontakt oplysninger til dem der drifter vaskeprodukterne mangler.</p>	
------------------	--	--

Spildevand

Spildevand	Der er ingen tilslutningstilladelser.
------------	---------------------------------------

Udskillere

Udskiller nr.	Producent (navn)	Placering	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Diameter (mm)	Godkendelsesdato	Tilmeldingsdato	Tømmningsinterval (mdr.)	Type	Alarmtype
0153-1								6	0153-2	

Olieudskiller	<p>Tilsyn og tømning af olieudskiller og sandfang er sidst udført den 21/3-2018 af Marius Pedersen.</p> <p>Tømningen sker 2 gange om året.</p>
---------------	--

Støj

Støj	<p>Der har ikke været klager over støj</p> <p>Kompresser står indendørs</p>
------	---

Tanke (BBR)

Type nr.	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Beskyttelse	Kontrol	Sløjfet
1	1974	Diesel	30.000	nedgravet	Ståltank beklædt med glasfiberarmeret polyester	20/9-16	
2	1974	BF95	30.000	nedgravet		11/10-16	
3	1980	Benzin	15.000	nedgravet		20/9-16	
4	1986	BF92	20.000	nedgravet	Ståltank med udvendig glasfiberarmeret polyester	19/9-16	
5	1974	Fyringsolie	4.000	nedgravet			2011
6	1974	Spildolie	2.500	nedgravet			2010

Olietanke	<p>Mangler oplysninger om tankbeholdningen</p> <p>Der er 4 tanke 2 stk. 30.000 l, 1 stk. 15.000 l og 20.000 l tankene er blevet kontrolleret den 20/9 2016, 11/10 2016, 20/9 2016 og 19/9 2016</p> <p>1 stk. 4.000 l nedgravet fyringsolietank fra 1974 er afblændet i 2011</p> <p>1 stk. 2.500 l nedgravet spildolietank fra 1974 er sløjfet i 2010</p>
-----------	--



Tilsynskommentar:

Udført af: Lis Larsen
Miljømedarbejder

telefon: 43577506
e-mail: yli@ishoj.dk