

Shell, Helsingør
Att.: Jan Ramussen
Kogevejen 115
3000 Helsingør

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 08.05.2019
Sagsnr. 19/12328

Sagsbehandler
Malene Kamstrup
Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos din benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig dokumentation for at du har fået tømt sandfang og olieudskillere inden for et år.
- Du sender mig dokumentation for at dit system til genvinding af benzindampe er effektivt nok.
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- Du får tage en prøve af spildevand fra vaskehallen

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 22. maj 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Du fortalte, at vaskehallen ikke er i brug efter klokken 22, og at porten altid er lukket, når der vaskes biler.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildbakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskillere

Leif M. Jensen A/S kommer og tømmer sandfang og olieudskillere. Du kunne dog kun vise mig en seddel, hvor der stod, at de havde været hos jer, men ikke at de havde tømt sandfang og olieudskillere. Du kunne heller ikke finde den nyeste seddel. Vi aftalte derfor, at du finder denne, og sender den til mig. Vi aftalte ikke nogen frist, men jeg vil bede dig om at sende den nyeste dokumentation til mig inden den 22. maj 2019.

Lif M. Jensen mangler at registrere affaldet i affaldsdatasystemet.

Du tjekker ikke alarmer i olieudskillerne regelmæssigt. Du fortalte, at du nu vil taste denne opgave ind i eSmiley, der er et system, der hjælper med at huske regelmæssige opgaver.

Gasretur

Du tjekker gasretursystemet mindst hvert kvartal. Du viste mig dokumentationen, hvor der dog kun var ét tjek, nemlig fra den 4. april 2019.

Bekendtgørelsen om benzingenvinding¹ §11 kræver desuden at du mindst en gang om året får kontrolleret at systemet er effektivt nok. Du kunne ikke vise mig dokumentation for at denne kontrol er blevet gennemført. Det er ofte Force, der gennemfører denne type kontroller. Vi aftalte derfor, at du finder denne, og sender den til mig. Vi aftalte ikke nogen frist, men jeg vil bede dig om at sende den nyeste dokumentation til mig inden den 22. maj 2019.

Olie- og benzintanke

Du viste mig hvordan du får lavet et beholdningsregnskab for hver tank. Det foregår næsten automatisk, idet du selv skal taste hver gang der bliver fyldt brændstof på tankene.

Du har seks tanke. I 2017 blev tank 4, 5 og 6, renoveret. Du sendte derfor til mig tillæg til tankattester, som jeg ellers skulle have haft den gang.

Tank 4, 5 og 6 skal inspiceres igen i 2022

Tank 1, 2 og 3 skal dog ikke inspiceres igen før 2026

Du gav mig også dokumentation for at I i 2015 testede jeres to olieudskillere for tæthed, og at den ene var utæt. Det skulle I have givet os besked om den gang allerede. I har renoveret den utætte olieudskiller.

Spildevand

I din tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at du hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask.

Du har dog ikke lavet denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at du får den lavet og sender den til mig. Jeg minder dig også om at du skal lave denne opgørelse hvert år fremover.

¹ Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. juni 2016.

Næste prøve af spildevandet skulle du have taget i august 2018. Du fortalte, at du vil få prøven taget snarest.

Du fortalte, at du for tiden bruger Washtec til service af vaskehallen. Du har derfor skiftet vaskemidler siden sidst, så alle vaskemidlerne er fra Istobal, og er miljømærkede. Det er godt – vaskemidlerne overholder derfor kravet i spildevandstilladelsen.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Både pap og set brændbare affald bliver hentet af Marius Pedersen. Jeg mindede dig om at det både er en miljømæssig og en økonomisk fordel for dig at sortere plast fra til nyttiggørelse.

Virksomhedens navn	Shell Helsingør
Virksomhedens adresse	Kongevejen 115,3000 Helsingør
CVR	31623197
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	8. maj 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 22. maj 2019.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Malene Kamstrup

Ingeniør

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup