

Tilslutningstilladelse

**Tilladelse til afledning af processpildevand i medfør af
kapitel 4 i miljøbeskyttelsesloven meddelt til**

**SCANTRUCK A/S
Katkjærvej 5
7800 Skive**

**Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Jegstrupvej 4
7800 Skive**

August 2005

Teknisk Forvaltning
Plan-, Bygnings- og Miljøafdelingen
Jegstrupvej 4
7800 Skive
Tlf. 99 15 10 00
Fax 97 15 36 50
E-mail: tek@skivekommune.dk

Dato: 10. august 2005

Sagsbehandler: Kirsten Hansen

Journalnr./sagsident.: 454175

Tilladelse til afledning af processpildevand til offentlig kloak i henhold til § 30, stk. 1 og 4 i miljøbeskyttelsesloven af 6. juni 1991 (lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001).

Virksomhedens navn: SCANTRUCK A/S
Type: Autoværksted (Q01)
Beliggenhed: Katkjærvej 5, 7800 Skive
Matr.nr.: 2s, Ny Skivehus, Skive Jorder
Tilsynsmyndighed: Skive Kommune

1. Baggrund

I anledning af tilbygning til værksted hos SCANTRUCK A/S, Katkjærvej 5, 7800 Skive er der søgt om tilslutningstilladelse til offentlig kloak i forbindelse med etablering af olieudskilleranlæg. Ved tilbygningen vil nye acodræn føres til eksisterende olieudskilleranlæg ved værkstedet, dog vil afløbet fra dræn føres i ny ledning til olieudskilleren.

Der ud over har virksomheden et olieudskilleranlæg i forbindelse med en vaskehal i udstillingshallen.

Der er tidligere givet tilslutningstilladelse, dog uden vilkår, til virksomheden.

Denne tilslutningstilladelse meddeles som påbud med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens (lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001) § 30, stk. 1 og 4 og efter dertil given bemyndigelse af Skive Byråd.

Der gøres dog opmærksom på, at det er Forvaltningens vurdering, at det eksisterende olieudskilleranlæg ved udstillingshallen er underdimensioneret til de nuværende forhold. Såfremt der sker ændringer i virksomhedens spildevandsforhold i tilknytning til dette anlæg eller Forvaltningen finder anden miljømæssig begrundelse, kan det forventes, at der vil blive stillet vilkår til anlægget og dets dimensionering.

Der stilles på nuværende tidspunkt udelukkende egenkontrolvilkår til olieudskilleranlægget i forbindelse med udstillingshallen.

2. Virksomhedens spildevandsforhold

Tilladelsen gives ud fra efterfølgende forudsætninger og de under punkt 3 nævnte vilkår.

Værkstedet:

I forbindelse med det eksisterende værksted er etableret acodræn og gulvafløb.

Der foretages rengøring af gulvet med sæbemidler (Alt Væk fra Kemi Service A/S, Vejle). Rengøringen udføres med gulvvaskemaskine og rengøringsvandet ledes i gulvafløb og herfra gennem et olie- og benzinudskilleranlæg og videre til offentlig kloak.

Det antages, at gulvvaskeren rummer cirka 35 liter vand og tømmes gennemsnitligt én gang dagligt.

Olieudskilleranlægget er etableret i forbindelse med byggeriet i 1996/97.

Udskilleren er af fabrikatet UPONOR og har en gennemstrømningskapacitet på 6 liter pr. sekund og et opsamlingsvolumen på 550 liter. Udskilleren er ikke forsynet med koalescensfilter, flydelukke eller overfyldingsalarm.

Før udskilleren er etableret en sandfangsbrønd på 0,575 m³. Sandfanget og udskilleren er sammenbygget.

Virksomheden har i 2005 indsendt byggeansøgning om tilbygning til værkstedet. I den forbindelse vil nye acodræn føres til eksisterende olieudskilleranlæg. Afløbet fra dræn vil blive ført på udskilleren via en ny ledning.

Udstillingshallen:

I forbindelse med udstillingshallen er en indendørs vaskehal på 96 m². Der anvendes varmtvandsrensere, 22 liter pr. min., og der anvendes rengøringsmiddel til vask af nye maskiner (KS 701 Vognvaskemiddel fra Kemi Service A/S) samt et olieefjerningsmiddel (Splitt Off Miljø 80 fra Kemi Service A/S).

Der vaskes både nye og ældre maskiner, cirka 2-10 maskiner af forskellig størrelse pr. dag, og vaskehallen er i drift cirka 6-8 timer dagligt.

Vaskepladsen har afløb til det offentlige kloaksystem via et sandfang og et olieudskilleranlæg.

Anlægget er etableret i år 1999. Det vides ikke, hvilken type udskiller der er tale om, men den har en gennemstrømningskapacitet på 3 liter pr. sekund. Opsamlingsvolumet er ukendt.

Udskilleren er forsynet med automatisk flydelukke.

Før udskilleren er etableret en sandfangsbrønd af ukendt dimension. Sandfanget og udskiller er sammenbygget.

Der er en prøveudtagningsbrønd efter udskilleren.

Skive Kloakservice tømmer begge olie- og benzinudskiller samt de tilhørende sandfang 3-4 gange årligt.

Situationsplaner over afløbsledninger med angivelse af anlæggenes placering, se bilag 1.

3. Vilkår

Drift

- 3.1 Den maksimale vandmængde, der tilledes udskilleren ved værkstedet må ikke overstige 6 liter pr. sek.**
- 3.2 Indholdet af mineralsk olie i afløbet fra olieudskilleren ved værkstedet må ikke overstige 50 mg/l.**
- 3.3 Virksomheden skal kontrollere vandstanden i olieudskillerne hver anden måned og foretage efterfyldning, hvis dette viser sig nødvendigt.**
- 3.4 Sandfangene i forbindelse med olieudskilleranlæggene skal kontrolleres hver 6. måned ved pejling.**
- 3.5 Sandfangene i forbindelse med olieudskillerne skal senest tømmes, når de er ½ fyldt, dog mindst én gang årligt.**
- 3.6 Olieudskillerne skal senest tømmes, når de indeholder ¾ af det samlede opsamlingsvolumen, dog mindst én gang årligt.**
- 3.7 Der skal indgås en fast aftale om tømning af sandfang og olieudskillere ved én af kommunen godkendt virksomhed.**
- 3.8 Efter tømning og rensning af olieudskillere skal disse fyldes med vand.**
- 3.9 Flydelukke på udskilleranlæg ved værkstedet skal efter vandpåfyldning flyde frit.**

Journal

- 3.10 Der skal føres journal over olieudskilleranlæggene. Journalen skal indeholde følgende oplysninger:**
 - Hvilke typer og mængder sæbe- og rensmidler, der tilledes udskilleranlægget.
 - Hvornår vandstanden i olieudskillerne er kontrolleret og om det har været nødvendigt med efterfyldning.
 - Hvornår mængden af sand i sandfanget er kontrolleret samt resultatet af kontrollen.
 - Hvornår sandfang og olieudskillere er tømt samt hvilken virksomhed, der har foretaget tømningen.
- 3.11 Journalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år ad gangen og skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.**

Kontrol

3.12 Hvis der opstår mistanke om, at virksomhedens processpildevand indeholder skadelige stoffer, kan Skive Kommune forlange, at virksomheden skal lade spildevandet analysere for disse.

4. Klagevejledning

Denne tilladelse kan påklages skriftligt indtil 4 uger efter den er meddelt. De klageberettigede er SCANTRUC A/S i Skive, Viborg Amtskommune, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der har en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Dette fremgår af miljøbeskyttelseslovens § 98.

En eventuel klage skal indsendes til Skive Kommune, Teknisk Forvaltning, Jegstrupvej 4, 7800 Skive. Klagen videresendes umiddelbart efter klagefristens udløb til Miljøstyrelsen ledsaget af denne afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.

En eventuel klage over tilslutningstilladelsen har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte tilladelsen, med mindre Miljøstyrelsen bestemmer andet. Dette fremgår af § 96, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Et eventuelt sagsanlæg skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

5. Underretning

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Skive Renseanlæg, Norgesvej 5, 7800 Skive
- Viborg Amtskommune, Miljø og Teknik, Skottenborg 26, 8800 Viborg
- Embedslægeinstitutionen v/ Viborg Amt, Ll. Sct. Mikkel's Gade 4, 8800 Viborg
- Friluftsrådet v. amtsformand Ove Jensen, Hundborgvej 22A, 7700 Thisted
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen
Ingeniør

Bilag 1

Situationsplaner over afløbsledninger med angivelse af olieudskilleranlæggenes placering