



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 1.
6100 Haderslev

Tlf. : 74 34 34 34
post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. Tlf. 74 34 21 xx
xxxx@haderslev.dk

Tilsynsrapport

P. D. Elevator A/S
Ole Rømers Vej 11
6100 Haderslev

Dato for miljøtilsyn:	22.11.2017
Til stede ved tilsyn:	Andreas Høst og Benny Andresen, virksomheden David Klindt, Haderslev Kommune

Lovgrundlag	A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m ²
-------------	--

Telefon	74528822	Hjemmeside	www.pdelevator.dk
E-mail	info@pdelevator.dk	CVR nr.	13901945
Fax	74528639	P. nr.	1001179412

Matrikler	321 Ladegård, Åstrup
-----------	----------------------

Acadre sagsnr.:	08/18353
-----------------	----------

Virksomhedsoplysninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Virksomheden er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... Bilag 1, pkt. A 53 - "Maskinfabriker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m ² ".
Godkendelse/tilladelse	Virksomheden har en miljøgodkendelse meddelt af Haderslev Kommune den 21. juni 1977.
Kontaktperson ved tilsyn	Virksomheden blev gennemgået sammen med Andreas Høst og Benny Andersen.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Der var tale om et basistilsyn, hvor hele virksomheden blev gennemgået.
Produktionsforhold	Der er ikke sket væsentlige ændringer i produktionen siden sidste tilsyn. Bemærk, at man er gået mere og mere væk fra hydrauliske elevatorer. I stedet anvendes der nu elektriske spil. Det betyder bl.a. at forbruget af hydraulikolie er faldet en del. Siden sidste tilsyn er der etableret et nyt udsugningsanlæg for slibestøv og svejserøg.
Driftstider	Der arbejdes mandag til torsdag kl. 7 - 16; fredage til kl. 12.
Antal ansatte	Der er ca. 12 - 13 mand på værkstedet. Dertil er der også en del montører og kontorfolk.
Ressourcer	Opvarmning af lokalerne foregår ved hjælp af oliefyring.

Egenkontrol/Indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Råvarer og kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer og kemikalier	I malerkabinen er der et anslået forbrug af ca. 80 ltr. maling og fortynder om måneden. Hydraulikolie leveres nu i 20 ltr. dunke. Den nedgravede olietank fyldes ikke op som før med hydraulikolie fra tankvogn.

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft/lugt	Der er nu et 2-strengt ventilation/udsugningsanlæg, hvert med selvrensende filteranlæg (patronfilter) fra V. Å. Gram. Der udføres MIG/MAG og TIG svejsning på såvel sort stål og rustfrit stål. Der er Andrea-filter i malerkabinen.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressor er opstillet i lukket skur.

Vand/spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der udledes ikke processpildevand i forbindelse med aktiviteterne på virksomheden, kun sanitetsspildevand.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang/udskillere	Der er ingen olieudskillere på virksomheden.

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
01	Olie	5.900	1977	Nedgravet	NEJ
02	Olie	5.900	1977	Nedgravet	NEJ
03	Olie	1.200	1986	Over jord	NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er 2 nedgravede olietanke fra 1977, hver på 5,9 m ³ . Den ene anvendes til fyringsolie, medens den anden har været brugt til hydraulikolie. I skuret udfør malerkabinen er der en overjordisk olietank på 1200 ltr. til fyringsolie. Tanken er opstillet i 1986. Samtlige tanke skal sløjfes, den overjordiske i 2016 medmindre der er indvendig korrosionsbeskyttelse, de nedgravede i år - jf. sløjningsterminerne i olietank-bekendtgørelsen.

Affald og oplag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald (prod. og oplag)	Lotra har opstillet affaldscontainere til genbrugspap/papir og brændbart affald. U.L. Petersen, Toftlund, bortskaffer metalaffaldet.

Farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Farligt affald (prod. og oplag)	Spildolie opbevares i lukkede beholdere og er opstillet i lukket skur med fast tæt bund (ved siden af kompressoren). Der var dog også fyldte beholdere udenfor skuret, den ene uden låg men med indhold (af et og andet art). Ved metalcontaineren var der flere beholdere med maling/fortynderaffald. Det henstilles, at fremtidig opbevaring af olie- og kemikalieaffald følger bestemmelserne i kommunens forskrift (vedlægges rapporten). Det aftales med virksomheden, at alt dette olie- og kemikalieaffald bortskaffes til godkendt modtager senest 1. december 2017.
---------------------------------	---

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Arealerne er V 1 kortlagt af Region Syddanmark på grund af mistanke om jordforurening fra aktiviteterne på ejendommen (maskinfabrik fra 1977).

Håndhævelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndhævelser*	Der meddeles henstilling om bortskaffelse af farligt affald inden 1. december 2017.

Samlet vurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Samlet vurdering	Kommunen har ingen bemærkninger udover henstillingen om bortskaffelse af farligt affald inden 1. december 2017 samt påmindelse om sløjfning af olietankene.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 866/2017).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 845/2017). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:

David Klindt
Miljømedarbejder