



Center for Plan og Miljø, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre

Hvidovre Midt
Arnold Nielsens Boulevard 24B
2650 Hvidovre
Att.: Jesper Tholstrup
E-mail: jet@ebo.dk

CVR-nummer: 76343616
P-nummer: 1003191352

Center for Plan og Miljø
Høvedstensvej 45
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljømedarbejder:
Rikke Højmark Vienberg

Telefon: 3639 3582
Afd. telefon: 3639 3580
Mobil: 4185 0367

E-mail: rhv@hvidovre.dk
www.hvidovre.dk

Sagsnr.: 18/18003
Doknr.: 145815/18

Dato: 06-06-2018

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Tilsynsrapport, Hvidovre Midt, Distributions- og nødcentral

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 22. maj 2018 været på miljøtilsyn hos Hvidovre Midt, Rebslagerporten 125, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret ved Jesper Tholstrup, Tekniskchef og Mikal Bjørnum, driftsleder og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Rikke Vienberg og Helle Buus.

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹ listepunkt G01 Listepunktsbetegnelse Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med de ydre miljøforhold på hele virksomheden.

Håndhævelser

Tilsynet gav ikke anledning til håndhævelser

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger.

Luftforurening

Der var ikke nogen bemærkninger til luftforurening.

Lugt

Der var ikke nogen bemærkninger til lugtforhold.

Støj

Der var ikke nogen bemærkninger til støjforhold.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017

Spildevand

Der var ikke nogen særskilt spildevandstilladelse tilknyttet virksomheden. Hvis der virksomheden indretter vaskeplads, så skal der søges om spildevandstilladelse

Affald

Restolie, rensesvæske og mindre dunke med kemikalierester blev opbevaret i spildbakke indendørs. Virksomheden oplyste at affaldet blev bortskaffet i overensstemmelse med Hvidovre Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Der er ikke personale som benytter kontorer eller frokoststue, så der er kun få mængder husaffald.

Selvom der kun var små mængder husaffald på virksomheden, er det påkrævet, at virksomheden er forpligtiget til at sortere affald, og til at sørge for beholdere og afhentning af affaldet i overensstemmelse med kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. Se venligst nedenstående link for regler:

<https://www.hvidovre.dk/Erhverv/Miljoe/Erhvervsaffald/Regulativ%20og%20a nmeldelsesskemaer.aspx>

Olietanke

I forbindelse med sløjfning af nedgravet 250.000 l olietank, så skal eventuelt restindhold i tanken og rør skal fjernes. Påfyldningsstudsene og udluftningsrøret skal afmonteres, og tanken afblændes, således at påfyldning ikke kan finde sted. I kan også vælge at få tanken sandfyldt, eller opgravet. Virksomheden skal sende dokumentation til Hvidovre Kommune, som bekræfter at sløjfningen er sket på korrekt vis.

Jord

Der blev ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Vilkår og egenkontrol

Overholdelse af vilkår.

Hvidovre Kommune vurderer miljøforholdene på Hvidovre Midt, Arnold Nielsens Boulevard 24B, ser fine ud og at vilkårene i miljøgodkendelsen er overholdt

Konklusion på seneste egenkontrol.

Der bliver ført regelmæssigt egenkontrol i driftsjournal som blev fremvist ved tilsynet

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været driftsforstyrrelser og uheld.

Liste over gældende afgørelser

Dato	Afgørelse
7. marts 2016	Miljøgodkendelse

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling², og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn³ offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Med mindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Opsummering og konklusion

Hvidovre Kommune vurderer miljøforholdene på Hvidovre Midt, Arnold Nielsens Boulevard 24B, ser fine ud og at vilkårene i miljøgodkendelsen er overholdt.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til sagen er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen

Rikke Vienberg

² Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, , Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017